

支架到货验收单

采购单位	上海正泰电源系统有限公司		供货单位	上海晨科太阳能科技有限公司					
到货时间	2020 年 10 月 15 日		验收时间	2020 年 10 月 15 日					
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据						
支架	材质	☒ 碳钢 ☐ 铝合金	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求						
	外形尺寸	U41x2.0	41.3x2.0	41x2.1	41x1.9				
			41x2.2	40x2.2	41x2.0				
	壁厚	2.0	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	2.0	
	孔位		☒ 符合要求 ☐ 不符合要求						
	镀锌层厚度	>65 μm	88.5	77.8	105	93.3	87.9	75.0	73.4
	镀膜厚度								
与紧固件是否匹配		☒ 符合要求 ☐ 不符合要求							
夹具	外形尺寸	60	60	60	59.8	60.2	60		
			60	60	60	60	60		
	壁厚	>3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6
与组件是否匹配		☒ 符合要求 ☐ 不符合要求							
紧固件	材质	S304	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求						
	规格	M8、M10、M12	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求						
	配件		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求						
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符							
质量证明文件		☐ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。							
检验结论		☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见:							
建设单位 (签章)		监理单位 (签章)		施工单位 (签章)					
材料员: 张华林		监理工程师: 南玉东		材料员: 李新华 质检员: 李新华					

河南滑县永达道口项目

河南滑县永达道口
2.4381MW分布式光伏发电项目
监理项目部

河南滑县永达道口项目