

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJY- 001

工程名称	中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目		开箱日期	2020.11.17	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	预装式变电站		合同数量		
型号规格	ZBWO-40.5/2500KVA、ZBWO-40.5/3150KVA		到货数量	6	
制造厂商	川开电气有限公司		总箱(件)数	6	
厂商国别	中国		到货时间	2020.11.15	
唛头号			存放地点	青田项目堆场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整	缺件登记:			
外观检查	完整				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	丁内明	2020.11.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	丁内明	2020.11.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	丁内明	2020.11.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	丁内明	2020.11.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外表无损伤,设备核对符合设计要求。 开箱负责人(签字): 邵俊兴 日期: 2020.11.17					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 监理单位: 邵俊兴、丁内明、2020.11.17 2020.11.17					