

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJY-002

工程名称	中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目		开箱日期	2020.11.27	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	并网光伏逆变器		合同数量		
型号规格	168-208KTL		到货数量	59	
制造厂商	华为技术有限公司		总箱(件)数	59	
厂商国别	中国		到货时间	2020.11.25	
唛头号			存放地点	青田万山乡项目堆场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整	缺件登记:			
外观检查	完整				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	76411	2020.11.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	76411	2020.11.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	76411	2020.11.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	76411	2020.11.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外表无损伤符合设计要求。					
开箱负责人(签字): 郭俊兴 日期: 2020.11.27					
处理意见:					
参加开箱单位及人员签字:					
监理单位: 郭俊兴 2020.11.27					
接收单位: 76411 2020.11.27					