

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJY- 010

工程名称	中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目		开箱日期	2020.12.12	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	开关站一次舱、二次舱		合同数量	2 套	
型号规格	15m*6m*3.4m、4.1m*6m*3.4m		到货数量	2 套	
制造厂商	川开电气有限公司		总箱(件)数	2 套	
厂商国别	中国		到货时间	2020.12.12	
唛头号			存放地点	青田项目开关站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整	缺件登记:			
外观检查	完整				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	Jhm	2020.12.12	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	Jhm	2020.12.12	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	Jhm	2020.12.12	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	Jhm	2020.12.12	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	Jhm	2020.12.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外表无破损,符合设计要求。 开箱负责人(签字): 郭俊兴 日期: 2020.12.12					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 监理单位: 郭俊兴 2020.12.12 Jhm 2020.12.12					