

支架到货验收单

采购单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		供货单位	迈贝特（厦门）新能源有限公司		
到货时间	2020 年 9 月 17 日		验收时间	2020 年 9 月 17 日		
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据			
支架	材质	☐ 碳钢 ☒ 铝合金	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求			
	外形尺寸	L5150 L4150	L5150	L4150	L3300	
		L3150 13300	L5150	L4150	L3300	L3150
	壁厚	1.2mm	1.25	1.25	1.25	1.25
	孔位	合格	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求			
	镀锌层厚度	/	/	/	/	/
	镀膜厚度	合格	15	15	15	15
与紧固件是否匹配	是	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求				
夹具	外形尺寸	L60	L60	L60	L60	
	壁厚	3.3mm	3.32	3.32	3.32	3.32
	与组件是否匹配	是	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求			
紧固件	材质	合格	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求			
	规格	合格	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求			
	配件	合格	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求			
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符				
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符，补充提供。				
检验结论		☒ 符合要求，同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：				
建设单位（签章）	监理单位（签章）		总承包单位（签章）		施工单位（签章）	
负责人：李铁军	监理工程师：王通春		材料员：杜永		质检员：刘上海	



