

设备材料开箱检查记录表

编号: ZGDJ-CLJC-016

工程名称	中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目		开箱日期	2020.12.26	
产品来源	上海琼凯实业有限公司		合同号		
产品名称	防火电缆桥架		合同数量	110m/90m;40m	
型号规格	100/200*100; 防火 T 式桥架 200*100;		到货数量	110m/90m;40m	
制造厂商	上海琼凯实业有限公司		总箱(件)数		
厂商国别	中国上海		到货时间	2020.12.26	
唛头号			存放地点	水泵车间北侧	
检查内容	检 查 结 果				
外包装		缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同一致				
型号核对	与合同一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		张同江		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格 开箱负责人(签字): 张同江 日期: 2020.12.26					
处理意见: 合格 开箱负责人(签字): 张同江 日期: 2020.12.26					
参加开箱单位及人员签字: 张同江 张同江					

注: 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。



扫描全能王 创建