

设备材料开箱检查记录表

编号: YCGF-CLJC-003

工程名称	申宜宜城流水镇 100MW 农光互补 光伏电站项目		开箱日期	2021.3.13	
产品来源			合同号		
产品名称	OPGW 光缆		合同数量	41000m	
型号规格	OPGW-252/24(M98/R120-70)		到货数量	41000m	
制造厂商	四川新星电缆股份有限公司		总箱(件)数	10	
厂商国别	中国四川		到货时间	2021.3.13	
唛头号			存放地点	施工区域	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与图纸要求光缆 规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	罗伟		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	罗伟		☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	罗伟		☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	罗伟		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格. 开箱负责人(签字): 罗伟 日期: 2021.03.13.					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 罗伟 罗伟 2021.03.13					

注: 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。



扫描全能王 创建

产 品 检 验 记 录

项目名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

检验单位	江苏伏峰电力科技有限公司	工程名称	中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目			合同号	/	检验地点	现场
检验依据	《光纤复合架空地线》DL/T 832-2016		生产厂家	四川新星电缆股份有限公司		供货单位			
序号	物资名称	规格型号	计量单位	进货数量	抽样比率或数量	到货日期	合格证及质量文件	备注	
1	OPGW 光缆	OPGW-2S2/24 (M98/R120-70)	米	2750	1%	2021. 03. 13	20201153-1-48B1	N8-N23	
2	OPGW 光缆	OPGW-2S2/24 (M98/R120-70)	米	2750	1%	2021. 03. 13	20201153-1-48B1	N8-N23	
3	OPGW 光缆	OPGW-2S2/24 (M98/R120-70)	米	5160	1%	2021. 03. 13	20201153-1-48B1	N23-N36	
4	OPGW 光缆	OPGW-2S2/24 (M98/R120-70)	米	5160	1%	2021. 03. 13	20201153-1-48B1	N36-N46	
5	OPGW 光缆	OPGW-2S2/24 (M98/R120-70)	米	4550	1%	2021. 03. 13	20201153-1-48B1	N46-N60	
6	OPGW 光缆	OPGW-2S2/24 (M98/R120-70)	米	4550	1%	2021. 03. 13	20201153-1-48B1	N60-N60	
7	OPGW 光缆	OPGW-2S2/24 (M98/R120-70)	米	3750	1%	2021. 03. 13	20201153-1-48B1	N60-N60	
8	OPGW 光缆	OPGW-2S2/24 (M98/R120-70)	米	3750	1%	2021. 03. 13	20201153-1-48B1	N60-N60	
9	OPGW 光缆	OPGW-2S2/24 (M98/R120-70)	米	4290	1%	2021. 03. 13	20201153-1-48B1	N60-N60	
10	OPGW 光缆	OPGW-2S2/24 (M98/R120-70)	米	4290	1%	2021. 03. 13	20201153-1-48B1	N60-N60	
合计	OPGW 光缆	OPGW-2S2/24 (M98/R120-70)	米	41000	1%	2021. 03. 13	/	/	



扫描全能王 创建