

设备材料开箱检查记录表

编号: YCGF-CLJC-013

工程名称	中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目		开箱日期	2021.8.29	
产品来源			合同号		
产品名称	35KV 开关柜 9 面; 低压柜 4 面		合同数量	35KV 开关柜 9 面; 低压柜 4 面	
型号规格	主变进线柜 (101) 金属铠装移开式开关柜 le2500A, Ik31.5kA; PT 柜 (102) 金属铠装移开式开关柜 le630A; 集电线路柜 (103-107) 金属铠装移开式开关柜 le630A, Ik31.5kA; 站用接地变柜 (108) 金属铠装移开式开关柜 le630A, Ik31.5kA; 无功补偿柜 (109) 金属铠装移开式开关柜 le1250A, Ik31.5kA; 低压开关柜 MNS(800*1000*2200mm)		到货数量	35KV 开关柜 9 面; 低压柜 4 面	
制造厂商	山东泰莱电气股份有限公司		总箱 (件) 数		
厂商国别	中国		到货时间	2021.8.29	
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与图纸要求规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	13	法煜	2021.08.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	13	法煜	2021.08.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	13	法煜	2021.08.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	13	法煜	2021.08.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	13	法煜	2021.08.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合设计及规范要求					
处理意见: 无异常			开箱负责人 (签字): 张忠	日期: 2021.08.29	
			开箱负责人 (签字): 张忠	日期: 2021.08.29	
参加开箱单位及人员签字: 张忠, 法煜					
2021.08.29					

注: 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。



扫描全能王 创建