

设备材料开箱检查记录表

编号: YCGF-CLJC-065

工程名称	中宜宜城流水镇 100MW 农光互补 光伏电站项目		开箱日期	2022.5.7	
产品来源	江苏赛德电气		合同号		
产品名称	4 ² 电缆		合同数量	4 ² 直流电缆 135123 米	
型号规格	ZCY-YJLV22-1.8/3KV;H1Z2Z2-K-1.5KV		到货数量	4 ² 直流电缆 135123 米	
制造厂商	江苏赛德电气有限公司		总箱(件)数	27 盘	
厂商国别	江苏		到货时间	2022.5.7	
唛头号			存放地点	各光伏场区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与图纸要求电缆规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜		☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜		☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合设计要求 电缆外观无破损 开箱负责人(签字): 严卫忠 日期: 2022.5.7					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 严卫忠 日期: 2022.5.7					
参加开箱单位及人员签字: 严卫忠 潘煜					