

设备材料开箱检查记录表

编号: YCGF-CLJC-068

工程名称	申宜宣城流水镇 100MW 农光互补 光伏电站项目		开箱日期	2022.07.16	
产品来源			合同号		
产品名称	箱逆变一体机		合同数量	28 台	
型号规格	EP-3125-HC-UD/35 逆变器、 ZGSB11-Z-3150/35 变压器		到货数量	2 台	
制造厂商	上海电气		总箱(件)数		
厂商国别	中国上海		到货时间	2022.07.16	
唛头号			存放地点	B08、B09 光伏区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与图纸要求箱逆 变规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜	2022.07.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜	2022.07.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜	2022.07.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜	2022.07.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜	2022.07.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜	2022.07.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	✓	✓		☐ 齐全 ☒ 不齐全
开箱检查结论: 完好, 未发现问题.					
开箱负责人(签字): 尹忠 日期: 2022.07.16					
处理意见: 无					
开箱负责人(签字): 尹忠 日期: 2022.07.16					
参加开箱单位及人员签字: 尹忠, 王学东, 潘煜, 梁宇					

注: 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。



扫描全能王 创建