

设备材料开箱检查记录表

编号: YCGF-CLJC-067

工程名称	申宜宜城流水镇 100MW 农光互补 光伏电站项目		开箱日期	2022.05.31	
产品来源			合同号		
产品名称	箱逆变一体机		合同数量	6 台	
型号规格	EP-3125-HC-UD/35 逆变器、 ZGSB11-Z-3150/35 变压器		到货数量	6 台	
制造厂商	上海电气		总箱(件)数		
厂商国别	中国上海		到货时间	2022.05.31	
唛头号			存放地点	A01、B12、B13、B14 及物料场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: <i>报损吊吊</i>			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与图纸要求箱逆 变规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	<i>潘煜</i>	2022.05.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	<i>潘煜</i>	/	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	<i>潘煜</i>	/	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	6	<i>潘煜</i>	/	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	<i>潘煜</i>	/	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	<i>潘煜</i>	2022.05.31	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	/			☐ 齐全 ☒ 不齐全
开箱检查结论: <i>完好无松</i> 开箱负责人(签字): <i>潘煜</i> 日期: 2022.05.31					
处理意见: <i>无</i> 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: <i>潘煜, 潘煜, 王学东</i> 2022.05.31					

注: 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。



扫描全能王 创建