

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）


开箱记录

光伏区标段一

常州正衡电气工程监理有限公司

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-001

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 7 月 21 日	
产品来源	甲供		合同号	/	
产品名称	组件		合同数量	/	
型号规格	TH480PMS-72SB		到货数量	32 件	
制造厂商	合肥通威		总箱（件）数	32 件	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 7 月 21 日	
唛头号	/		存放地点	光伏区标段一	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大疾	2021年7月21日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大疾	2021年7月21日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大疾	2021年7月21日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大疾	2021年7月21日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 开箱负责人（签字）: 陈大疾 日期: 2021.07.21					
处理意见: 开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-002

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 7 月 22 日	
产品来源	甲供		合同号	/	
产品名称	组件		合同数量	/	
型号规格	TH480PMS-72SB		到货数量	32 件	
制造厂商	合肥通威		总箱（件）数	32 件	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 7 月 22 日	
唛头号	/		存放地点	光伏区标段一	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大爽	7月22日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大爽	7月22日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大爽	7月22日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大爽	7月22日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 开箱负责人（签字）: 陈大爽 日期: 2021.07.22					
处理意见: 开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 陈大爽					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-003

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 7 月 23 日	
产品来源	甲供		合同号	✓	
产品名称	组件		合同数量	✓	
型号规格	TH480PMS-72SB		到货数量	64 件	
制造厂商	合肥通威		总箱（件）数	64 件	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 7 月 23 日	
唛头号	✓		存放地点	光伏区标段一	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈永强	7月23日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈永强	7月23日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈永强	7月23日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈永强	7月23日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）: 陈永强 日期: 2021.07.23					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-004

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 7 月 31 日	
产品来源	甲供		合同号	/	
产品名称	组件		合同数量	/	
型号规格	TH480PMS-72SB		到货数量	3968 片	
制造厂商	合肥通威		总箱（件）数	3968 片	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 7 月 31 日	
唛头号	/		存放地点	光伏区标段一	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大英	7月31日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大英	7月31日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大英	7月31日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大英	7月31日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 开箱负责人（签字）: 陈大英 日期: 2021.07.31					
处理意见: 开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 陈大英					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-005

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 8 月 1 日	
产品来源	甲供		合同号	/	
产品名称	组件		合同数量	/	
型号规格	TH480PMS-72SB、TH485PMS-72SB		到货数量	2976 片	
制造厂商	合肥通威		总箱（件）数	2976 片	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 8 月 1 日	
唛头号	/		存放地点	光伏区标段一	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大爽	8月1日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大爽	8月1日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大爽	8月1日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大爽	8月1日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.08.01					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-006

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 8 月 2 日	
产品来源	甲供		合同号	/	
产品名称	组件		合同数量	/	
型号规格	TH480PMS-72SB、TH485PMS-72SB		到货数量	3896 片	
制造厂商	合肥通威		总箱（件）数	3896 片	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 8 月 2 日	
唛头号	/		存放地点	光伏区标段一	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大来	8月2日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大来	8月2日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大来	8月2日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大来	8月2日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 开箱负责人（签字）:  日期: 2021.08.02					
处理意见: 开箱负责人（签字）: _____ 日期: _____					
参加开箱单位及人员签字: 					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-007

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）	开箱日期	2021 年 8 月 4 日		
产品来源	甲供	合同号	✓		
产品名称	组件	合同数量	✓		
型号规格	TH480PMS-72SB	到货数量	2976 片		
制造厂商	合肥通威	总箱（件）数	2976 片		
厂商国别	中国	到货时间	2021 年 8 月 4 日		
唛头号	✓	存放地点	光伏区标段一		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大东	8月4日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大东	8月4日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大东	8月4日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈大东	8月4日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）: 陈大东 日期: 2021.08.04					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
陈大东					

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）



开箱记录

光伏区标段二

常州正衡电气工程监理有限公司

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-001

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）	开箱日期	2021 年 6 月 22 日		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	组件	合同数量			
型号规格	TH485PMS-72SB	到货数量	288 件		
制造厂商	合肥通威	总箱（件）数	288 件		
厂商国别	中国	到货时间	2021 年 6 月 22 日		
唛头号		存放地点	光伏区标段二		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.06.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.06.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.06.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.06.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.06.22					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					


设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-005

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）	开箱日期	2021 年 6 月 25 日		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	组件	合同数量			
型号规格	TH485PMS-72SB	到货数量	288 件		
制造厂商	合肥通威	总箱（件）数	288 件		
厂商国别	中国	到货时间	2021 年 6 月 25 日		
唛头号		存放地点	光伏区标段二		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.6.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.6.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.6.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.6.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.6.25					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-003

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 8 月 29 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	组件		合同数量		
型号规格	TH485PMS-72SB		到货数量	288 件	
制造厂商	合肥通威		总箱（件）数	288 件	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 8 月 29 日	
唛头号			存放地点	光伏区标段二	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.8.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.8.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.8.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.8.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.08.29					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					


设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-004

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 9 月 01 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	组件		合同数量		
型号规格	TH480PMS-72SB		到货数量	288 件	
制造厂商	合肥通威		总箱（件）数	288 件	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 9 月 01 日	
唛头号			存放地点	光伏区标段二	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.9.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.9.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.9.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.9.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）: 曹均叶 日期: 2021.9.1					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 曹均叶					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-005

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）	开箱日期	2021 年 8 月 28 日		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	组件	合同数量			
型号规格	TH485PMS-72SB	到货数量	288 件		
制造厂商	合肥通威	总箱（件）数	288 件		
厂商国别	中国	到货时间	2021 年 8 月 28 日		
唛头号		存放地点	光伏区标段二		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹灼叶	2021.8.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹灼叶	2021.8.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹灼叶	2021.8.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹灼叶	2021.8.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.08.28					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-001

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)		开箱日期	2021 年 8 月 17 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	逆变器		合同数量		
型号规格	SUN2000-196KTL-H0		到货数量	16 台	
制造厂商	华为		总箱(件)数	80 台	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 8 月 17 日	
唛头号			存放地点	项目现场(标段二)	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹明叶	2021.8.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹明叶	2021.8.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹明叶	2021.8.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹明叶	2021.8.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人(签字): 薛 日期: 2021.08.17.					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 曹明叶					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-002

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)		开箱日期	2021 年 9 月 01 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	逆变器		合同数量		
型号规格	SUN2000-196KTL-H0		到货数量	16 台	
制造厂商	华为		总箱(件)数	80 台	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 9 月 01 日	
唛头号			存放地点	项目现场(标段二)	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需 要	1	曹均叶	2021.9.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需 要	1	曹均叶	2021.9.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需 要	1	曹均叶	2021.9.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需 要	1	曹均叶	2021.9.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人(签字): 薛 日期: 2021.09.01					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 曹均叶					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-003

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)		开箱日期	2021 年 9 月 08 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	逆变器		合同数量		
型号规格	SUN2000-196KTL-H0		到货数量	16 台	
制造厂商	华为		总箱(件)数	80 台	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 9 月 08 日	
唛头号			存放地点	项目现场(标段二)	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需 要	1	曹灼叶	2021.9.08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需 要	1	曹灼叶	2021.9.08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需 要	1	曹灼叶	2021.9.08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需 要	1	曹灼叶	2021.9.08	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人(签字): 薛平 日期: 2021.09.08.					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 曹灼叶					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-004

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)	开箱日期	2021 年 9 月 15 日		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	逆变器	合同数量			
型号规格	SUN2000-196KTL-H0	到货数量	16 台		
制造厂商	华为	总箱(件)数	80 台		
厂商国别	中国	到货时间	2021 年 9 月 15 日		
唛头号		存放地点	项目现场(标段二)		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹为叶	2021.9.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹为叶	2021.9.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹为叶	2021.9.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹为叶	2021.9.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人(签字): 曹为叶 日期: 2021.09.15					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 曹为叶					


设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-005

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)		开箱日期	2021 年 9 月 20 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	逆变器		合同数量		
型号规格	SUN2000-196KTL-H0		到货数量	16 台	
制造厂商	华为		总箱(件)数	80 台	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 9 月 20 日	
唛头号			存放地点	项目现场(标段二)	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需 要	1	曹均叶	2021.9.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需 要	1	曹均叶	2021.9.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需 要	1	曹均叶	2021.9.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需 要	1	曹均叶	2021.9.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人(签字): 戚平 日期: 2021.09.20.					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 曹均叶					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-001

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 8 月 06 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	3150kV 箱变		合同数量		
型号规格	ZGS11-Z. G-3150/35		到货数量	6 件	
制造厂商	山东泰山		总箱（件）数	6 件	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 8 月 06 日	
唛头号			存放地点	光伏区标段二	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.08.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.08.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.8.6	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.8.6	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.08.06.					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 					



设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-002

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 8 月 22 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	3150kV 箱变		合同数量		
型号规格	ZGS11-Z. G-3150/35		到货数量	6 件	
制造厂商	山东泰山		总箱（件）数	6 件	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 8 月 22 日	
唛头号			存放地点	光伏区标段二	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.8.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.8.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.8.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.8.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
			开箱负责人（签字）:	日期: 2021.08.22	
处理意见:					
			开箱负责人（签字）:	日期:	
参加开箱单位及人员签字:					
曹均叶					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-003

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 9 月 01 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	3150kV 箱变		合同数量		
型号规格	ZGS11-Z.G-3150/35		到货数量	2 件	
制造厂商	山东泰山		总箱（件）数	2 件	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 9 月 01 日	
唛头号			存放地点	光伏区标段二	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.9.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.9.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.9.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	曹均叶	2021.9.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.09.01					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

开箱记录

升压站扩建工程

常州正衡电气工程监理有限公司


设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-001

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 7 月 10 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	35KV 高压开关柜		合同数量		
型号规格	KYN61. 40. 5		到货数量	8 台	
制造厂商	山东泰开真空开关有限公司		总箱（件）数	8 台	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 7 月 10 日	
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）: 马启恒 日期: 2021.07.10					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
马启恒					



设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-002

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）	开箱日期	2021 年 7 月 25 日		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	断路器	合同数量			
型号规格	LW30-126	到货数量	1 台		
制造厂商		总箱（件）数	1 台		
厂商国别	中国	到货时间	2021 年 7 月 25 日		
唛头号		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马君恒	07.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马君恒	07.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马君恒	07.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马君恒	07.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.07.25					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					


设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-003

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 7 月 25 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	隔离开关（双接地）		合同数量		
型号规格	GW4-126DD(W)/2000		到货数量	1 台	
制造厂商			总箱（件）数	1 台	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 7 月 25 日	
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启顺	07.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启顺	07.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启顺	07.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启顺	07.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.07.25					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-004

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 7 月 25 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	隔离开关（双接地）		合同数量		
型号规格	GW4-126DD(W)/2000		到货数量	1 台	
制造厂商			总箱（件）数	1 台	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 7 月 25 日	
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马君恒	07.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马君恒	07.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马君恒	07.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马君恒	07.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.07.25					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					


设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-005

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）	开箱日期	2021 年 7 月 25 日		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	电流互感器	合同数量			
型号规格	LVB-110	到货数量	1 组		
制造厂商		总箱（件）数	1 组		
厂商国别	中国	到货时间	2021 年 7 月 25 日		
唛头号		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.07.25					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					


设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-006

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 7 月 27 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	35KV 接地电阻成套装置		合同数量		
型号规格	TK-BJ-38.5/64		到货数量	1 台	
制造厂商	山东泰开电力电子有限公司		总箱（件）数	1 台	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 7 月 27 日	
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马志恒	07.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马志恒	07.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马志恒	07.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马志恒	07.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.07.27					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-007

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）	开箱日期	2021 年 7 月 30 日		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	变压器测控柜	合同数量			
型号规格	PPCK97-B117	到货数量	1 面		
制造厂商	南瑞继保	总箱（件）数	1 面		
厂商国别	中国	到货时间	2021 年 7 月 30 日		
唛头号		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马嘉顺	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马嘉顺	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马嘉顺	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马嘉顺	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.07.30					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-008

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）	开箱日期	2021 年 7 月 30 日		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	变压器保护柜	合同数量			
型号规格	PPC96-720	到货数量	1 面		
制造厂商	南瑞继保	总箱（件）数	1 面		
厂商国别	中国	到货时间	2021 年 7 月 30 日		
唛头号		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张顺	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张顺	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张顺	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张顺	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）: 张顺 日期: 2021.07.30					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
张顺					



设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-009

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 7 月 30 日		
产品来源	甲供		合同号			
产品名称	故障录波柜		合同数量			
型号规格	PPC96RA-12		到货数量	1 面		
制造厂商	南瑞继保		总箱（件）数	1 面		
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 7 月 30 日		
唛头号			存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记:				
外观检查	完好					
铭牌核对	与合同要求一致					
型号核对	与规格型号一致					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论:						
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.07.30						
处理意见:						
开箱负责人（签字）: 日期:						
参加开箱单位及人员签字:						
						


设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-010

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 7 月 30 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	公用测控柜		合同数量		
型号规格	PPCK97-G02B		到货数量	1 面	
制造厂商	南瑞继保		总箱（件）数	1 面	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 7 月 30 日	
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.07.30					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					



设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-011

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）	开箱日期	2021 年 7 月 30 日		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	同步相量采集柜	合同数量			
型号规格	PPC96A-12	到货数量	1 面		
制造厂商	南瑞继保	总箱（件）数	1 面		
厂商国别	中国	到货时间	2021 年 7 月 30 日		
唛头号		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马志顺	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马志顺	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马志顺	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马志顺	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.07.30					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-012

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 7 月 30 日		
产品来源	甲供		合同号			
产品名称	交换机装置		合同数量			
型号规格	ZD-PCS-9882AD-H2		到货数量	2 台		
制造厂商	南瑞继保		总箱（件）数	2 台		
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 7 月 30 日		
唛头号			存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记:				
外观检查	完好					
铭牌核对	与合同要求一致					
型号核对	与规格型号一致					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启顺	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启顺	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启顺	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启顺	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论:						
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.07.30						
处理意见:						
开箱负责人（签字）: 日期:						
参加开箱单位及人员签字:						
						


设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-013

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）	开箱日期	2021 年 7 月 30 日		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	NR-ODF-10/12 配件	合同数量			
型号规格	12ST/M	到货数量	1 个		
制造厂商	南瑞继保	总箱（件）数	1 个		
厂商国别	中国	到货时间	2021 年 7 月 30 日		
唛头号		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）: 马启恒 日期: 2021.07.30					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
马启恒					


设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-014

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021年7月30日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	485 线		合同数量		
型号规格	2*2*24AWG		到货数量	7 箱	
制造厂商	南瑞继保		总箱（件）数	7 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2021年7月30日	
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马副原	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马副原	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马副原	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马副原	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.07.30					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					


设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-015

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 7 月 30 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	直流防雷器		合同数量		
型号规格	GPU-2H220		到货数量	6 个	
制造厂商	南瑞继保		总箱（件）数	6 个	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 7 月 30 日	
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启恒	07.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.07.30					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-016

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 8 月 14 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	35KV2#SVG 动态无功补偿成套装置		合同数量		
型号规格			到货数量	1 套	
制造厂商			总箱（件）数	1 套	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 8 月 14 日	
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马副	08.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马副	08.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马副	08.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马副	08.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.08.14					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-017

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）	开箱日期	2021 年 8 月 14 日		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	35KV2#SVG 隔离开关	合同数量			
型号规格	GW40B-40.5DW-630A-50KA	到货数量	1 台		
制造厂商		总箱（件）数	1 台		
厂商国别	中国	到货时间	2021 年 8 月 14 日		
唛头号		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张恒	08.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张恒	08.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张恒	08.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张恒	08.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）: 张恒 日期: 2021.08.14					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
张恒					


设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-018

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）	开箱日期	2021 年 8 月 14 日		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	35KV2#SVG 断路器	合同数量			
型号规格	ZW7-40.5/1250-31.5	到货数量	1 台		
制造厂商		总箱（件）数	1 台		
厂商国别	中国	到货时间	2021 年 8 月 14 日		
唛头号		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马君恒	08.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马君恒	08.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马君恒	08.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马君恒	08.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.08.14					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-019

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 8 月 18 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	主变压器		合同数量		
型号规格	SZ11-80000/110		到货数量	1 台	
制造厂商	山东鲁能泰山电力设备有限公司		总箱（件）数	1 台	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 8 月 18 日	
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启顺	08.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启顺	08.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启顺	08.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马启顺	08.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.08.18.					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-020

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）	开箱日期	2021 年 9 月 01 日		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	2 号主变中性点成套装置	合同数量			
型号规格	KY-ZJB-110	到货数量	1 台		
制造厂商	河北凯禹电气有限公司	总箱（件）数	1 台		
厂商国别	中国	到货时间	2021 年 9 月 01 日		
唛头号		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马君恒	09.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马君恒	09.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马君恒	09.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马君恒	09.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.09.01.					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
					

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 -ZHJL-021

工程名称	钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）		开箱日期	2021 年 9 月 06 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	35KV 绝缘铜管母线		合同数量		
型号规格	WXTGM-35KV/2500A		到货数量	1 套	
制造厂商	广州万芯电气科技有限公司		总箱（件）数	1 套	
厂商国别	中国		到货时间	2021 年 9 月 06 日	
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马志伟	09.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马志伟	09.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马志伟	09.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马志伟	09.06	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人（签字）:  日期: 2021.09.06					
处理意见:					
开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					
