

设备材料开箱检查记录表

编号: ZYYG-SCSBD-8340-KXJL-003

工程名称	肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目		开箱日期	2021.9.19	
产品来源	河北浦深电气设备有限公司		合同号		
产品名称	35KV 预制舱成套设备		合同数量		
型号规格	1500*6800*3800 2800*6800*3800 2800*6800*3800 2800*6800*3800 2800*6800*3800 2900*6800*3800		到货数量	1 套	
制造厂商	河北浦深电气设备有限公司		总箱(件)数	6 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2021.9.17	
唛头号			存放地点	升压站站內	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 35KV 小柜车断路器有一触头损坏。			
外观检查	完好				
铭牌核对	符合				
型号核对	符合				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	徐财东	2021.9.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要			2021.9.19	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	徐财东	2021.9.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	徐财东	2021.9.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	徐财东	2021.9.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	徐财东	2021.9.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要			2021.9.19	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 35KV 断路器有一触头损坏 开箱负责人(签字): 李洋 日期: 2021.9.20					
处理意见: 等厂家来处理。 开箱负责人(签字): 李洋 日期: 2021.9.20					
参加开箱单位及人员签字: 李洋, 徐财东, 李中					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。