

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 施耐德 (广州) 母线有限公司 591.84kW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: BXGF-GZSND-KX-001

工程名称	施耐德 (广州) 母线有限公司 591.84kW 屋顶分布式光伏电站项目	开箱日期	2021 年 12 月 24 日		
产品来源	业主方采购	合同号	JAW-GBX210B5401M		
产品名称	单晶硅组件	合同数量	1096		
型号规格	JAM72S30-540/MR	到货数量	1096		
制造厂商	上海晶澳太阳能科技有限公司	总箱 (件) 数	36		
厂商国别	中国	到货时间	2021.10.31 10:30		
唛头号	/	存放地点	项目现场		
检查内容	检查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	无破损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡强保	2021.12.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱, 附件数量齐全, 附件无损坏, 资料齐全 经检验合格, 同意在工程中使用 开箱负责人 (签字): 胡强保 日期: 2021.12.24					
处理意见: 无 开箱负责人 (签字): 胡强保 日期: 2021.12.24					
参加开箱单位及人员签字:  李XX 胡强保 徐XX					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

3. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 施耐德(广州)母线有限公司 591.84kW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: BXGF-GZSND-KX-002

工程名称	施耐德(广州)母线有限公司 591.84kW 屋顶分布式光伏电站项目	开箱日期	2021 年 12 月 25 日		
产品来源	施工方采购	合同号			
产品名称	组串式逆变器	合同数量	5		
型号规格	SUN2000-110KTL-M0	到货数量	5		
制造厂商	华为技术有限公司	总箱(件)数	36		
厂商国别	中国	到货时间	2021.12.23 13:30		
唛头号	/	存放地点	项目现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	无破损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡强保	2021.12.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☒ 不需要	6			☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱, 外观完好无破损, 拆箱附件无缺损, 资料齐全, 铭牌与型号相符, 同意在本项目使用 开箱负责人(签字): 李长龙 日期: 2021.12.25					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 李长龙 日期: 2021.12.25					
参加开箱单位及人员签字: 李长龙 胡强保 徐涛 					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。


2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 施耐德(广州)母线有限公司 591.84kW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: BXGF-GZSND-KX-003

工程名称	施耐德(广州)母线有限公司 591.84kW 屋顶分布式光伏电站项目	开箱日期	2021 年 12 月 17 日		
产品来源	施工方采购	合同号	JAW-GBX210B5401M		
产品名称	低压交流电缆	合同数量	215 米		
型号规格	ZR-YJV-3*95 1*50 0.6/1kV	到货数量	215 米		
制造厂商	上海起帆电缆股份有限公司	总箱(件)数	1		
厂商国别	中国	到货时间	2021.12.17 12:30		
唛头号	/	存放地点	项目现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 			
外观检查	无破损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	 2021.12.17		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 价格合适, 电缆外包装完好, 电缆无破损, 资料齐全。 现场与铭牌一致, 同意在系统中使用。 开箱负责人(签字):  日期: 2021.12.17					
处理意见: 9- 开箱负责人(签字):  日期: 2021.12.17					
参加开箱单位及人员签字:    					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 施耐德(广州)母线有限公司 591.84kW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: BXGF-GZSND-KX-004

工程名称	施耐德(广州)母线有限公司 591.84kW 屋顶分布式光伏电站项目	开箱日期	2021 年 12 月 24 日
产品来源	施工方采购	合同号	
产品名称	低压交流电缆	合同数量	150 米
型号规格	ZR-YJV-1*240 0.6/1kV	到货数量	150 米
制造厂商	上海起帆电缆股份有限公司	总箱(件)数	1
厂商国别	中国	到货时间	2021.12.24 10:00
唛头号	/	存放地点	项目现场

检查内容	检 查 结 果		
外包装	完好	缺件登记:	无
外观检查	无破损		
铭牌核对	正确		
型号核对	正确		

文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡强保	2021.12.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全

开箱检查结论: 外观检查、电缆外包装完好, 电缆无破损, 资料齐全
 铭牌与型号已核对, 同意接收及投入使用
 开箱负责人(签字) 林松 日期: 2021.12.24

处理意见:
 无
 开箱负责人(签字): 林松 日期: 2021.12.24

参加开箱单位及人员签字:
 胡强保 徐海


注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 施耐德 (广州) 母线有限公司 591.84kW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: BXGF-GZSND-KX-005

工程名称	施耐德 (广州) 母线有限公司 591.84kW 屋顶分布式光伏电站项目	开箱日期	2021 年 12 月 27 日		
产品来源	施工方采购	合同号			
产品名称	低压并网柜	合同数量	1		
型号规格	GGD	到货数量	1		
制造厂商	江苏宝亨新电气有限公司	总箱 (件) 数	1		
厂商国别	中国	到货时间	2021.12.27 10:30		
唛头号	/	存放地点	项目现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 			
外观检查	完好				
铭牌核对	完好				
型号核对	完好				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		胡强得		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	6			☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查, 低压并网柜 外观完好, 元器件完好, 无损坏 验收合格, 铭牌与合格证一致, 同类型柜体中方便 开箱负责人 (签字):  日期: 2021.12.27					
处理意见: 					
参加开箱单位及人员签字:   胡强得  符涛					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

4. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建