

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJY-003

工程名称	兴隆部分分布式光伏电取暖项目		开箱日期	2022.4.26	
产品来源	甲方供货		合同号	/	
产品名称	光伏组件		合同数量		
型号规格	HTM300M45-72		到货数量	620块	
制造厂商	唐山海泰新能科技股份有限公司		总箱(件)数	20箱	
厂商国别	中国		到货时间	2022.4.26	
唛头号	/		存放地点	伙山子村库房	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	合格				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李	2022.4.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李	2022.4.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李	2022.4.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	新	2022.4.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外包装完好, 外观检查合格, 规格型号符合设计要求, 数量与发货清单一致。					
开箱负责人(签字): 李景新 2022年4月26日					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 李景新 2022年4月26日					
参加开箱单位及人员签字: 李景新					

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式3份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各存1份。



扫描全能王 创建