

设备材料开箱检查记录表

编号: JSXDF-KXJC-001

工程名称	江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目		开箱日期	2022.07.25	
产品来源	甲供		合同号	/	
产品名称	太阳能光伏组件		合同数量	/	
型号规格	450w		到货数量	1320	
制造厂商	常熟阿特斯阳光电力科技有限公司		总箱(件)数	44	
厂商国别	中国		到货时间	2022.05.24	
唛头号	/		存放地点	施工现场材料堆放点	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 产品合格, 资料齐全 开箱负责人(签字): 闫鑫 日期: 2022.5.25					
处理意见: 同意开箱使用 开箱负责人(签字): 闫鑫 日期: 2022.5.25					
参加开箱单位及人员签字: 闫鑫 张坤 高广保 姚昌松					

注 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。



扫描全能王 创建