

JZL5

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 瑞能光伏科技(天台)有限公司宏誉箱包 0.15MWp 分布式光伏发电项目 编号: JZL5-ZHJL-002

工程项目	瑞能光伏科技(天台)有限公司宏誉箱包 0.15MWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2022 年 05 月 27 日		
产品来源	乙供		合同号	/		
产品名称	夹具/导轨		合同数量	0.15MW		
型号规格	热镀锌		到货数量	0.15MW		
制造厂商	江阴翔悦铝业有限公司		总箱(件)数	/		
厂商国别	/		到货时间	2022 年 05 月 27 日		
唛头号	/		存放地点	工地现场		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记: 无				
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	梁智豪	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	梁智豪	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	梁智豪	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	梁智豪	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	梁智豪	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	梁智豪	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	梁智豪	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 镀锌层厚度不符合要求 开箱负责人(签字): 梁智豪 日期: 2022.05.27						
处理意见: 已退场更换 开箱负责人(签字): 梁智豪 日期: 2022.05.27						
参加开箱单位及人员签字: 梁智豪 梁智豪						

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由工程总监担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。