

设备材料开箱检查记录表

编号: HDZQ-ZHJL-KXJC-

工程名称	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)		开箱日期	2023.7.12	
产品来源			合同号		
产品名称	镀锌扁钢、镀锌角钢		合同数量		
型号规格	镀锌扁钢 60*8 镀锌角钢 ∠50*5		到货数量	407 支 168 支	
制造厂商	天津市恒瑞钢铁有限公司		总箱 (件) 数	10 件	
厂商国别	中国		到货时间	2023.7.12	
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确一致				
型号核对	与图纸一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	黄秀凤	2023.7.12	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	黄秀凤	2023.7.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	黄秀凤	2023.7.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 规格型号与图纸一致, 外观完好, 镀锌层厚度符合设计 要求, 允许进场使用 开箱负责人 (签字): 张永成 日期: 2023.7.12					
处理意见: 开箱负责人 (签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 张永成 黄秀凤 罗勇					