

设备材料开箱检查记录表

编号: HDZQ-ZHJL-KXJC-

工程名称	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)	开箱日期	2023.8.10
产品来源		合同号	
产品名称	220KV 主变保护 A 柜、220KV 主变保护 C 柜、35kV 母线保护柜、电压转接柜、相量测量装置 (PMU) 柜、防孤岛及解列柜、电能计量柜、电度表柜	合同数量	
型号规格	220KV 主变保护 A 柜 PPC78ST2-27-G 220KV 主变保护 C 柜 PPC74A-27-G 35kV 母线保护柜 PPC15AL-115-G 电压转接柜 PPC-DYZJ 相量测量装置柜 PPC96A-13 防孤岛及解列柜 PPC93B-17DG 电能计量柜 GDDDB-04 电度表柜 GDDDB-09	到货数量	主变保护 A 柜 1 件 主变保护 C 柜 1 件 母线保护柜 1 件 电压转接柜 1 件 相量测量装置柜 1 件 防孤岛及解列柜 1 件 电能计量柜 1 件 电度表柜 1 件
制造厂商	南京南瑞继保工程技术有限公司	总箱 (件) 数	8 件
厂商国别	中国	到货时间	2023.8.10
唛头号		存放地点	升压站
检查内容	检 查 结 果		
外包装	完好.	缺件登记: 无	
外观检查	完好.		
铭牌核对	一致		
型号核对	一致		
文件资料名称	检查结果	份数	接收人 日期 结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	8	陈延恒 8.10 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	8	陈延恒 8.10 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	8	陈延恒 8.10 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	8	陈延恒 8.10 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外包装完好.			
型号与图纸设计一致.			
处理意见:		开箱负责人 (签字): 张延恒	日期: 2023.8.10
		开箱负责人 (签字):	日期:
参加开箱单位及人员签字:			
张延恒 陈延恒 罗勇			