

设备材料开箱检查记录表

编号:HDZQ-ZHJL-KXJC-

工程名称	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）		开箱日期	2023.8.11	
产品来源			合同号		
产品名称	电力变压器		合同数量	1	
型号规格	电力变压器 SFZ18-150000/220 安装电子式记录仪 YSO-300AN 编号 JGJ160939 安装机械式记录仪 DIM-3WE 编号 18119		到货数量	1 件	
制造厂商	山东电力设备有限公司		总箱（件）数	1 件	
厂商国别	中国		到货时间	2023.8.11	
唛头号			存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈志恒	8.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈志恒	8.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈志恒	8.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈志恒	8.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈志恒	8.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈志恒	8.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：外观完好，型号规格与设计图纸一致。 三维记录仪数据正常。					
处理意见：			开箱负责人（签字）：陈志恒	日期：2023.8.11	
			开箱负责人（签字）：	日期：	
参加开箱单位及人员签字：陈志恒 陈志恒 胡金明 罗勇					