

设备材料开箱检查记录表

编号:HDZQ-ZHJL-KXJC-

工程名称	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）		开箱日期	2023.8.18	
产品来源			合同号		
产品名称	中压电力电缆		合同数量		
型号规格	ZR-YJLV22-26/35kV-3*95		到货数量	3684 米	
制造厂商	双登电缆股份有限公司		总箱（件）数	5 件	
厂商国别	中国		到货时间	2023.8.18	
唛头号			存放地点	光伏区料场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 			
外观检查	完好				
铭牌核对	一致				
型号核对	一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5	黄永同	8.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	黄永同	8.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	黄永同	8.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好, 型号一致 开箱负责人(签字): 张永峰 日期: 2023.8.18					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 张永峰 黄永同 李朋伟					