

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-013

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2022. 10. 14		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩(PHC)		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	54 根		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱(件)数	2 车		
厂商国别	中 国		到货时间	2022. 10. 14		
唛头号	/		存放地点	光伏区 B 区		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记: 无缺失			
外观检查	完 好					
铭牌核对	正 确					
型号核对	正 确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪连	10. 14	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪连	10. 14	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 经检查进场的预应力高强混凝土管桩(PHC)外观检查完好, 合格证、出厂证明文件齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。 开箱负责人(签字)  日期: 2022年10月14日						
处理意见: 开箱负责人(签字): _____ 日期: _____ 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字: 						

注 1. 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建