

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-042

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	开箱日期	2023 年 09 月 04 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司	合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩	合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m	到货数量	104 根 936 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司	总箱 (件) 数	4 车 936 米		
厂商国别	中 国	到货时间	2023 年 09 月 04 日		
唛头号	/	存放地点	光伏区 D 地块 9#方阵		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记: 无缺失			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘发连	9.4	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘发连	9.4	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。					
开箱负责人 (签字): 高和平 日期: 2023 年 09 月 04 日					
处理意见: 开箱负责人 (签字): 日期: 年 月 日					
参加开箱单位及人员签字: 刘发连 马志超 日期: 2023 年 09 月 04 日					

注 1. 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各 1 份, 施工项目部存 1 份。



设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-043

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	开箱日期	2023 年 09 月 05 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司	合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩	合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m	到货数量	52 根 468 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司	总箱 (件) 数	2 车 468 米		
厂商国别	中 国	到货时间	2023 年 09 月 05 日		
唛头号	/	存放地点	光伏区 D 地块 9#方阵		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记: 无缺失			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘发连	9.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘发连	9.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。					
开箱负责人 (签字): 刘发连 日期: 2023 年 09 月 05 日					
处理意见: 开箱负责人 (签字): 日期: 年 月 日					
参加开箱单位及人员签字: 刘发连 刘发连 日期: 2023 年 09 月 05 日					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2023-044

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 09 月 09 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	26 根 234 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱（件）数	1 车 234 米		
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 09 月 09 日		
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 7#方阵		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王德通	9.9	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王德通	9.9	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：王德通 日期：2023 年 09 月 09 日						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字： 王德通 王立超 日期：2023 年 09 月 09 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。



设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-045

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	开箱日期	2023 年 09 月 10 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司	合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩	合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m	到货数量	108 根 972 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司	总箱(件)数	4 车 972 米		
厂商国别	中 国	到货时间	2023 年 09 月 10 日		
唛头号	/	存放地点	光伏区 D 地块 7#方阵		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记: 无缺失			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘伟	9.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘伟	9.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。					
开箱负责人(签字): 刘伟 日期: 2023 年 09 月 10 日					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期: 年 月 日					
参加开箱单位及人员签字:					
刘伟 日期: 2023 年 09 月 10 日					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-046

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2023 年 09 月 11 日	
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/	
产品名称	预应力高强混凝土管桩		合同数量	/	
型号规格	PHC-300 AB-70-9m		到货数量	78 根 702 米	
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司		总箱 (件) 数	3 车 702 米	
厂商国别	中 国		到货时间	2023 年 09 月 11 日	
唛头号	/		存放地点	光伏区 D 地块 7#方阵	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无		缺件登记: 无缺失		
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘芳	9.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	刘芳	9.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。					
开箱负责人 (签字):			日期: 2023 年 09 月 11 日		
处理意见:					
开箱负责人 (签字):			日期: 年 月 日		
参加开箱单位及人员签字:					
刘芳 尹文松			日期: 2023 年 09 月 11 日		

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

编号: HFTW-SBKX-2023-047

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	开箱日期	2023 年 09 月 12 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司	合同号	/		
产品名称	预应力高强混凝土管桩	合同数量	/		
型号规格	PHC-300 AB-70-9m	到货数量	78 根 702 米		
制造厂商	汕尾市兴业水泥制品有限公司	总箱（件）数	3 车 702 米		
厂商国别	中 国	到货时间	2023 年 09 月 12 日		
唛头号	/	存放地点	光伏区 D 地块 7#方阵		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无	缺件登记: 无缺失			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	2155	9.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	2155	9.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经查验进场的预应力高强混凝土管桩外观完好, 产品合格证齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。					
开箱负责人(签字) 日期: 2023 年 09 月 12 日					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期: 年 月 日					
参加开箱单位及人员签字: 日期: 2023 年 09 月 12 日					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建