

设备材料开箱检查记录表

编号：ZHJL-HFTW-SBKX-2025-008

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2025 年 02 月 20 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同编号	/		
产品名称	小电阻接地成套装置		合同数量	/		
规格型号	TK-BJ-37/55		到货数量	1 套		
制造厂商	山东泰开电力电子有限公司		总箱（件）数	1 车		
厂商国别	中 国		到货时间	2025 年 02 月 20 日		
唛头号	/		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完 好					
铭牌核对	正 确					
型号核对	正 确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪超	02.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪超	02.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪超	02.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪超	02.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪超	02.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪超	02.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经检查，进场的小电阻接地成套装置，外观检查完好，产品合格证及出厂证明文件齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：王洪超 日期：2025 年 02 月 20 日						
处理意见：无						
开箱负责人（签字）：						
参加开箱单位及人员签字：王洪超 戚云昊 日期：2025 年 02 月 20 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：ZHJL-HFTW-SBXX-2025-009

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2025 年 02 月 23 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同编号	/		
产品名称	能量管理系统屏/协调控制屏		合同数量	/		
规格型号	GESS-8000/GESD-8000		到货数量	2 台		
制造厂商	许继电气股份有限公司		总箱（件）数	1 车		
厂商国别	中 国		到货时间	2025 年 02 月 23 日		
唛头号	/		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完 好		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完 好					
铭牌核对	正 确					
型号核对	正 确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪廷	02.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	1 份	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪廷	02.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪廷	02.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	1 份	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	1 份	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经检查，进场的储能控制柜外包装完好，外观检查完好，产品合格证及出厂证明文件齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
			开箱负责人（签字）：王洪廷		日 期：2025 年 02 月 23 日	
处理意见：无						
			开箱负责人（签字）：			
参加开箱单位及人员签字：王洪廷 戚毅						
			日 期：2025 年 02 月 23 日			

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-HFTW-SBKX-2025-010

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2025 年 02 月 24 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同编号	/		
产品名称	电缆		合同数量	/		
规格型号	ZA-YJV22-26/35 3X120		到货数量	180 米		
	ZA-YJV22-0.6/1 3X25+1X16			198 米		
	ZA-YJV22-0.6/1 2X4			198 米		
	ZA-RVVSP 2X1			228 米		
	ZA-KVVVP-450/750 2X1.5			228 米		
	ZA-YJV62-1.8/3kV 1X300			1344 米		
制造厂商	重庆泰山电缆有限公司		总箱（件）数	1 车		
厂商国别	中 国		到货时间	2025 年 02 月 24 日		
唛头号	/		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完 好		缺件登记: 无缺失			
外观检查	完 好					
铭牌核对	正 确					
型号核对	正 确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪连	02.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪连	02.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪连	02.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 经检查, 进场的储能电缆外包装完好, 外观检查完好, 产品合格证及出厂证明文件齐全有效, 规格型号符合设计要求, 同意进场使用。						
开箱负责人(签字):			日期: 2025 年 02 月 24 日			
处理意见: 无						
开箱负责人(签字):						
参加开箱单位及人员签字: 王洪连 戚不溪						
日期: 2025 年 02 月 24 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-HFTW-SBKX-2025-011

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2025 年 02 月 28 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同编号	/		
产品名称	电缆		合同数量	/		
规格型号	ZA-VV62 0.6/1KV 1X185		到货数量	128 米		
	ZA-YJV22 0.6/1KV 3X300+1X150			160 米		
	ZA-YJV22 26/35KV 3X70			70 米		
	ZA-YJV 26/35KV 1X400			120 米		
	ZA-YJV22 8.7/15KV 3X120			50 米		
	六类网线 UTP-21-6-4P-LX			2369 米		
制造厂商	上海浦东电线电缆有限公司		总箱（件）数	1 车		
厂商国别	中 国		到货时间	2025 年 02 月 28 日		
唛头号	/		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完 好		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完 好					
铭牌核对	正 确					
型号核对	正 确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王德远	02.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王德远	02.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王德远	02.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经检查，进场的电缆外包装完好，外观检查完好，产品合格证及出厂证明文件齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：王德远 日期：2025 年 02 月 28 日						
处理意见：无						
开箱负责人（签字）：						
参加开箱单位及人员签字：王德远 戚永泉 日期：2025 年 02 月 28 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2025-012

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2025 年 3 月 3 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	电缆桥架及扁钢		合同数量	/		
型号规格	详见发货清单		到货数量	1 车		
制造厂商	河北和言金属制品有限公司		总箱（件）数	1 车		
厂商国别	中 国		到货时间	2025 年 3 月 3 日		
唛头号	/		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	无		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪臣	3.3	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪臣	3.3	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的电缆桥架及扁钢外观完好，漆膜厚度及壁厚符合要求，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）			日期：2025 年 3 月 3 日			
处理意见：						
开箱负责人（签字）：			日期： 年 月 日			
参加开箱单位及人员签字：						
王洪臣			日期：2025 年 3 月 3 日			

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任；
2. 本表一式_3_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各_1_份，施工项目部存_1_份。

发货清单

2025-2-24

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	铝合金梯式桥架	500×150无盖板	米	100	
2	铝合金梯式桥架三通	500×150无盖板	个	9	
3	铝合金梯式桥架四通	500×150无盖板	个	3	
4	铝合金梯式桥架弯头	500×150无盖板	个	4	
5	铝合金槽式桥架	150*100	米	90	
6	铝合金槽式桥架	300*100	米	150	
7	铝合金槽式桥架三通	300*100	个	9	
8	铝合金槽式桥架四通	300*100	个	3	
9	铝合金槽式桥架弯头	300*100	个	10	
10	扁铁	60*6	根	60	
11	连接片	150	片	155	
12	连接片	100	片	310	
13	螺丝	8*16	套	2800	

收货人签字: 戚云果 2025.2.3

注: 请您在收到货物后, 依订货单核对数量及规格型号, 核实产品数量无误确认后请签字, 并注意防雨防潮, 长时间不使用货物请打开包通风, 如因储存不当出现反碱生锈现象概不负责, 谢谢合作!

车牌号:

司机电话:

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2025-013

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2025 年 3 月 5 日	
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/	
产品名称	路沿石		合同数量	/	
型号规格	500x300x120		到货数量	1 车	
制造厂商	广东拓泽建材有限公司		总箱（件）数	500 延长米	
厂商国别	中 国		到货时间	2025 年 3 月 5 日	
唛头号	/		存放地点	升压站	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无		缺件登记： 无缺失		
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王浩志	3.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王浩志	3.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	/	3.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经查验进场的路沿石外观完好，产品合格证及检验报告齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。					
开箱负责人（签字）			日期：2025 年 3 月 5 日		
处理意见：					
开箱负责人（签字）：			日期： 年 月 日		
参加开箱单位及人员签字：					
王浩志			日期：2025 年 3 月 5 日		

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任；
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2025-014

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2025 年 3 月 8 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	110kV 油浸电容式电压互感器		合同数量	/		
型号规格	TYD110/3-0.01H		到货数量	1 台		
制造厂商	大连北方互感器集团有限公司		总箱（件）数	1 台		
厂商国别	中 国		到货时间	2025 年 3 月 8 日		
唛头号	/		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王浩远	3.8	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王浩远	3.8	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	/	3.8	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的 110kV 油浸电容式电压互感器外包装完好，产品合格证及检验报告齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：王浩远 日期：2025 年 3 月 8 日						
处理意见：						
开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：王浩远 戚永泉 日期：2025 年 3 月 8 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任；
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2025-015

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2025 年 3 月 9 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃 A 类耐火控制电缆		合同数量	/		
型号规格	详见清单		到货数量	1 车		
制造厂商	上海浦东电线电缆集团有限公司		总箱（件）数	12 件		
厂商国别	中 国		到货时间	2025 年 3 月 9 日		
唛头号	/		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	无					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王浩通	3.9	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王浩通	3.9	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	/	3.9	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验，进场的铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃 A 类耐火控制电缆外包装完好，产品出厂合格证及检验报告齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：王浩通 日期：2025 年 3 月 9 日						
处理意见：						
开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：						
王浩通 戚正 日期：2025 年 3 月 9 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任；
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

shsl[®]

上海浦东电线电缆集团

送货单

Add: 上海市奉贤青港工业园区上线路777号 TEL: (021)57567777 FAX: (021)57567778



编号: K250303020

订单编号: S025011802

送货单编号: K250303020

日期: 2025-03-03

收货单位: 安徽成和电力建设有限公司

送货地址: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村光伏项目施工现场

序号	型号规格	数量	单位	备注
1	NH-DJYP2VP2-22 300/500V 3×2×1	50	米	卷
2	NH-DJYP2VP2-22 300/500V 6×2×1	45	米	卷
3	ZA-KVVP2-22 450/750V 10×1.5	413	米	1.0铁
4	ZA-KVVP2-22 450/750V 10×2.5	284	米	1.0铁
5	ZA-KVVP2-22 450/750V 14×1.5	892	米	1.2铁
6	ZA-KVVP2-22 450/750V 4×2.5	1930	米	1.4铁
7	ZA-KVVP2-22 450/750V 4×4	3550	米	1.6铁
8	ZA-KVVP2-22 450/750V 7×1.5	755	米	1.2铁

收货人签章:

约定收货: 戚天昊:(电话13635635207)

第1页共1页

shsl[®]

上海浦东电线电缆集团

送货单

Add: 上海市奉贤青港工业园区上线路777号 TEL: (021)57567777 FAX: (021)57567778



编号: K250303021

订单编号: S025011802

送货单编号: K250303021

日期: 2025-03-03

收货单位: 安徽成和电力建设有限公司

送货地址: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村光伏项目施工现场.

序号	型号规格	数量	单位	备注
1	ZA-KVVP2-22 450/750V 7×2.5	1346	米	1.4铁
2	ZA-KVVP2-22 450/750V 7×4	189	米	卷
3	ZAN-KVVP2-22 450/750V 2×4	743	米	1.0铁
4	ZAN-KVVP2-22 450/750V 4×4	55	米	卷

收货人签章:

约定收货: 戚天昊:(电话13635635207)

第1页共1页

销售订单号	物料信息	应发数量	批号
S025011802	NH-DJYP2VP2-22 300/500V, 黑色 3*2*1	50.000	S00227TZ17
S025011802	NH-DJYP2VP2-22 300/500V, 黑色 6*2*1	45.000	S00227TZ16
S025011802	ZA-KVVP2-22 450/750V, 黑色 10*1.5	413.000	S00228KZ10
S025011802	ZA-KVVP2-22 450/750V, 黑色 10*2.5	284.000	S00228KZ01
S025011802	ZA-KVVP2-22 450/750V, 黑色 14*1.5	892.000	S00227KZ09
S025011802	ZA-KVVP2-22 450/750V, 黑色 4*2.5	1,930.000	S00228KZ06
S025011802	ZA-KVVP2-22 450/750V, 黑色 4*4	3,550.000	S00228KZ07
S025011802	ZA-KVVP2-22 450/750V, 黑色 7*1.5	755.000	S00228KZ11
S025011802	ZA-KVVP2-22 450/750V, 黑色 7*2.5	1,346.000	S00227KZ10
S025011802	ZA-KVVP2-22 450/750V, 黑色 7*4	189.000	S00228KZ02
S025011802	ZAN-KVVP2-22 450/750V, 黑色 2*4	743.000	S00228KZ08
S025011802	ZAN-KVVP2-22 450/750V, 黑色 4*4	55.000	S00228KZ05
		10,252.000	

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2025-016

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2025 年 3 月 12 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃 A 类耐火控制电缆		合同数量	/		
型号规格	详见清单		到货数量	1 车		
制造厂商	上海浦东电线电缆集团有限公司		总箱（件）数	5 件		
厂商国别	中 国		到货时间	2025 年 3 月 12 日		
唛头号	/		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	无					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪臣	3.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪臣	3.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	/	3.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验，进场的铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃 A 类耐火控制电缆外包装完好，产品出厂合格证及检验报告齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
			开箱负责人（签字）：王洪臣		日期：2025 年 3 月 12 日	
处理意见：						
			开箱负责人（签字）：		日期： 年 月 日	
参加开箱单位及人员签字：						
			王洪臣 戚元昊		日期：2025 年 3 月 12 日	

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任；
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

7-121090-f

shsl®

上海浦东电线电缆集团

送货单

Add: 上海市奉贤青港工业园区上线路777号 TEL: (021)57567777 FAX: (021)57567778



号: S025011802

送货单编号: K250307014

日期: 2025-03-07

位: 安徽成和电力建设有限公司

地址: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村光伏项目施工现场.

序号	型号规格	数量	单位	备注
1	DJVPVP22 300/500V 2×2×1	386	米	0.9木 ③
2	ZA-KVVP2-22 450/750V 4×1.5	676	米	1.0木 客
3	ZAN-KVVP2-22 450/750V 2×10	478	米	1.0铁 户
4	ZA-VV22 0.6/1kV 3×6	400	米	0.9木 联
5	ZA-VV22 0.6/1kV 4×6	195	米	卷
收货人签章: 戚天昊 (电话: 13635635207)				

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2025-017

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2025 年 3 月 13 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	避雷器	监测器	合同数量	/		
型号规格	YH10W-108/281	JCQ-3C	到货数量	各 3 支		
制造厂商	大连北方避雷器有限公司		总箱（件）数	6 支		
厂商国别	中 国		到货时间	2025 年 3 月 13 日		
唛头号	/		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪廷	3.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪廷	3.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	/	3.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验，进场的避雷器和监测器外包装完好，产品合格证及检验报告齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
			开箱负责人（签字）		日期：2025 年 3 月 13 日	
处理意见：						
			开箱负责人（签字）：		日期： 年 月 日	
参加开箱单位及人员签字：						
			王洪廷 戚永荣		日期：2025 年 3 月 13 日	

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任；
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2025-018

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2025 年 3 月 18 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	配电箱		合同数量	/		
型号规格	详见清单		到货数量	12 台		
制造厂商	浙江常远电气有限公司		总箱（件）数	12 箱		
厂商国别	中 国		到货时间	2025 年 3 月 18 日		
唛头号	/		存放地点	升压站配电楼		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪飞	3.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪飞	3.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	/	3.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验进场的配电箱外包装完好，产品合格证及检验报告齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：王洪飞 日期：2025 年 3 月 18 日						
处理意见：						
开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：						
王洪飞 戚永崇 日期：2025 年 3 月 18 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任；
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2025-019

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2025 年 4 月 2 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	A 类电力电缆		合同数量	/		
型号规格	详见清单		到货数量	1 车		
制造厂商	上海浦东电线电缆集团有限公司		总箱（件）数	1 车		
厂商国别	中 国		到货时间	2025 年 4 月 2 日		
唛头号	/		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	无					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	张 磊	4.2	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪通	4.2	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	/	4.2	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验，进场的 A 类电力电缆外包装完好，产品出厂合格证及检验报告齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）： 日期：2025 年 4 月 2 日						
处理意见：						
开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：						
日期：2025 年 4 月 2 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任；
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

shsi[®]

上海浦东电线电缆集团

2030265
送货单

Add: 上海市奉贤青港工业园区上线路777号 TEL: (021)57567777 FAX: (021)57567778



订单号: S025030711

送货单编号: K250326066

26-121500-28
编号: K250326066 31

日期: 2025-03-26

收货单位: 安徽成和电力建设有限公司

发货地址: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村光伏项目施工现场

序号	型号规格	数量	单位	备注
1	ZA-BV 450/750V 1×4绿	200	米	卷
2	ZA-BV 450/750V 1×4蓝	200	米	卷
3	ZA-BV 450/750V 1×4黄绿	200	米	卷

收货人签章: 彭超

约定收货: 戚天昊:(电话13635635207)

第1页共1页

shsi[®]

上海浦东电线电缆集团

2030265
送货单

Add: 上海市奉贤青港工业园区上线路777号 TEL: (021)57567777 FAX: (021)57567778



订单号: S025030711

送货单编号: K250326065

26-121500-2831
编号: K250326065

日期: 2025-03-26

收货单位: 安徽成和电力建设有限公司

发货地址: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村光伏项目施工现场

序号	型号规格	数量	单位	备注
1	ZA-BV 450/750V 1×2.5红	1800	米	卷
2	ZA-BV 450/750V 1×2.5黄	1300	米	卷
3	ZA-BV 450/750V 1×2.5黄	500	米	卷
4	ZA-BV 450/750V 1×2.5绿	1800	米	卷
5	ZA-BV 450/750V 1×2.5黄绿	2200	米	卷
6	ZA-BV 450/750V 1×2.5蓝	3500	米	卷
7	ZA-BV 450/750V 1×4红	200	米	卷
8	ZA-BV 450/750V 1×4黄	200	米	卷

收货人签章: 彭超

约定收货: 戚天昊:(电话13635635207)

第1页共1页

shsl®

上海浦东电线电缆集团

2030265
送货单

Add: 上海市奉贤青港工业园区上线路777号 TEL: (021)57567777 FAX: (021)57567778

订单编号: S025030711

送货单编号: K250326063

日期: 2025-03-26

收货单位: 安徽成和电力建设有限公司

送货地址: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村光伏项目施工现场

序号	型号规格	数量	单位	备注
1	ZAN-YJV22 0.6/1kV 3×70+1×35	300	米	1.6铁
2	ZA-YJV22 0.6/1kV 3×150+1×70	50	米	1.4铁
收货人签章: [Signature]		约定收货: 戚天昊:(电话13635635207)		

第1页共1页

③
客户联

shsl®

上海浦东电线电缆集团

2030265
送货单

Add: 上海市奉贤青港工业园区上线路777号 TEL: (021)57567777 FAX: (021)57567778

订单编号: S025030711

送货单编号: K250326064

日期: 2025-03-26

收货单位: 安徽成和电力建设有限公司

送货地址: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村光伏项目施工现场

序号	型号规格	数量	单位	备注
1	ZA-YJV22 0.6/1kV 4×16	400	米	1.2铁
2	ZA-YJV22 0.6/1kV 3×16+1×6	200	米	1.0铁
3	ZA-YJV22 0.6/1kV 3×35+1×16	200	米	1.0铁
4	ZA-YJV22 0.6/1kV 3×4	1500	米	1.4铁
收货人签章: [Signature]		约定收货: 戚天昊:(电话13635635207)		

第1页共1页

③
客户联

设备材料开箱检查记录表

编号：HFTW-SBKX-2025-020

工程名称	海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目		开箱日期	2025 年 4 月 19 日		
产品来源	浙江阳明电力建设有限公司		合同号	/		
产品名称	电力电缆		合同数量	/		
型号规格	ZA-YJV22 4x16 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃 A 类电力电缆		到货数量	1150 米		
	NH-YJV-1x70 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆			110 米		
制造厂商	上海浦东电线电缆集团有限公司		总箱（件）数	2 件		
厂商国别	中 国		到货时间	2025 年 4 月 19 日		
唛头号	/		存放地点	升压站		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好		缺件登记： 无缺失			
外观检查	完好					
铭牌核对	无					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪通	4.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	王洪通	4.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	/	4.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	/	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：经查验，进场的电力电缆外包装完好，产品出厂合格证及检验报告齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。						
开箱负责人（签字）：王洪通 日期：2025 年 4 月 19 日						
处理意见：						
开箱负责人（签字）： 日期： 年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：						
王洪通 戚永美 日期：2025 年 4 月 19 日						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任；
2. 本表一式_3_份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各_1_份，施工项目部存_1_份。