

设备材料开箱检查记录表

编号: CZZHJL-001

工程名称	河北承德市丰宁县 5.94MW 北大集体经济抱团光伏产业项目		开箱日期	2022/11/04	
产品来源	江苏镇江		合同号		
产品名称	单晶组件		合同数量	11000 块	
型号规格	540W		到货数量	1016 块	
制造厂商	中节能太阳能科技(镇江)有限公司		总箱(件)数	36 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2022/10/26	
唛头号			存放地点	材料场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无损	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	无误				
型号核对	符合				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张奇宁	2022.11.4	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张奇宁	2022.11.4	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张奇宁	2022.11.4	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张奇宁	2022.11.4	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张奇宁	2022.11.4	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张奇宁	2022.11.4	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	0	张奇宁	2022.11.4	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 完好无损 开箱负责人(签字): 黎建光 日期: 2022.11.4					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 黎建光 日期: 2022.11.4					
参加开箱单位及人员签字: 黎建光 董志勇 张延生 陈辉松					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份