

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-HYYQEQ-KXJY-20221215

工程名称	宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2022.12.15	
产品来源	宁波瑞元天科新能源材料有限公司		合同号	/	
产品名称	太阳能光伏组件		合同数量	3.9MW	
型号规格	SMN72H-540WEF		到货数量	4402 块	
制造厂商	宁波瑞元天科新能源材料有限公司		总箱(件)数	142 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2022.12.12-15	
唛头号	/		存放地点	园区 2#、3#、4#和 5#厂房之间空地	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	合格				
型号核对	合格				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5份	吴迪	2022.12.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5份			☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	142份			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5份			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☒ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☒ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☒ 不齐全
开箱检查结论: 经检查, 组件外包装箱无破损, 抽查看组件外观完好, 同意该批次组件在本项目中安装使用。 开箱负责人(签字): 薛平 日期: 2022.12.15					
处理意见: 无。 开箱负责人(签字): 薛平 日期: 2022.12.15					
参加开箱单位及人员签字: 常州五环行监理: 薛平 浙江慈农电力: 吴迪					