

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-HYYQEQ-KXJC-20221230

工程名称	宁波杭州湾新区沪甬合作示范区(二期)建设项目 3.9MWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2022.12.30	
产品来源	宁波仁栋电气有限公司		合同号	/	
产品名称	高低压成套配电设备		合同数量	2 台	
型号规格	SSCB13-2000 /10.5-0.8 变压器		到货数量	2 台	
制造厂商	宁波仁栋电气有限公司		总箱(件)数	2 件	
厂商国别	中国		到货时间	2022.12.30	
唛头号	/		存放地点	2#、3#配电房	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整	合格			
外观检查	擦伤				
铭牌核对	对应				
型号核对	符合				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	吴迪	2022.12.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2			☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2			☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经检查, 该设备外包装无破损, 外观无挤压、划痕、设备铭牌、型号符合要求。同意该设备在车项目中安装使用。					
开箱负责人(签字): 戚平 日期: 2022.12.30					
处理意见: 无					
开箱负责人(签字): 戚平 日期: 2022.12.30					
参加开箱单位及人员签字:					
常州五镇行监理: 戚平					
浙江慈农电力: 吴迪					

注: 1. 本表一式 三 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 一 份, 施工项目部存 一 份。