

设备材料开箱检查记录表

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 分布式光伏电站项目

编号：ZXSD-XF-KX-001

工程名称	樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 分布式光伏电站项目		开箱日期	2022.12.16	
产品来源	业主方采购		合同号		
产品名称	单晶组件		合同数量	2986	
型号规格	550 Wp		到货数量	350	
制造厂商	阿特斯阳光电源		总箱（件）数	10箱	
厂商国别	中国		到货时间	7:30	
唛头号	/		存放地点	项目现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好		缺件登记： 无		
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要		刘道峰	2022.12.16	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 组件到货外包装完好无破损，到货有装箱清单，无组件合格证明文件，型号铭牌正确，同意用于本项目使用 开箱负责人（签字）：李太红 日期：2022.12.16					
处理意见： 部分资料需补发，暂收货资料 开箱负责人（签字）：李太红 日期：2022.12.16					
参加开箱单位及人员签字： 李太红 王清泉 刘道峰					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 樱花卫厨(中国)股份有限公司 1.49MW 分布式光伏电站项目

编号: ZXSD-YH-KX-

工程名称	樱花卫厨(中国)股份有限公司 1.49MW 分布式光伏电站项目		开箱日期	2022.12.13	
产品来源	施市采回		合同号		
产品名称	低压并网柜		合同数量	3台	
型号规格	GIGD		到货数量	3台	
制造厂商	昆山兴业电气服务有限公司		总箱(件)数	3台	
厂商国别	中国		到货时间	10:30	
唛头号	/		存放地点	项目现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好		缺件登记:		
外观检查	无破损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘道峰	2022.12.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱, 并网柜外观完好, 无元器件破损, 外观尺寸符合设计及厂家要求, 资料齐全, 同意投入使用 开箱负责人(签字): 李太延 日期: 2022.12.13					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 李太延 日期: 2022.12.13					
参加开箱单位及人员签字: 李太延 王清泉 刘道峰					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

4. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 分布式光伏电站项目

编号：ZXSD-YH-KX-

工程名称	樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 分布式光伏电站项目		开箱日期	2022.12.26		
产品来源	施工采购		合同号			
产品名称	直流电缆		合同数量	33000米		
型号规格	PVI-F 1X4mm ²		到货数量	33000米		
制造厂商	江苏上上电缆		总箱（件）数	5箱		
厂商国别	中国		到货时间	9:30		
唛头号	/		存放地点	项目现场		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好		缺件登记：			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘通峰	2022.12.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 光伏电缆外包装完好，电缆无破损，线芯外护套符合要求，到货资料齐全，同意抽回并投入使用。 开箱负责人（签字）：李太 日期：2022.12.26						
处理意见： 无 开箱负责人（签字）：李太 日期：2022.12.26						
参加开箱单位及人员签字： 李太 王清泉 刘通峰						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 樱花卫厨(中国)股份有限公司 1.49MW 分布式光伏电站项目

编号: ZXSD-YH-KX-

工程名称	樱花卫厨(中国)股份有限公司 1.49MW 分布式光伏电站项目		开箱日期	2022.12.16	
产品来源	南方电网		合同号		
产品名称	低压交流电缆		合同数量	370米	
型号规格	ZC-YJV-0.6/1kV 1X240mm ²		到货数量	370米	
制造厂商	江苏上上电缆		总箱(件)数	1盘	
厂商国别	中国		到货时间	10:00	
唛头号	/		存放地点	项目现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好		缺件登记: 无		
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	1	刘道峰	2022.12.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 箱内电缆开箱检查外观完好, 几何尺寸合格, 盘料齐全, 电缆型号正确, 同意拟用于本项目使用 开箱负责人(签字): 李太红 日期: 2022.12.16					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 李太红 日期: 2022.12.16					
参加开箱单位及人员签字: 李太红 王清泉 刘道峰					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 分布式光伏电站项目

编号：ZXSD-YH-KX-

工程名称	樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 分布式光伏电站项目		开箱日期	2022.12.27		
产品来源	业经采购		合同号			
产品名称	组串式逆变器		合同数量	27台		
型号规格	GW50KS-MT		到货数量	4台		
制造厂商	固德威		总箱（件）数	4台		
厂商国别	中国		到货时间	14:30 (12.26)		
唛头号	/		存放地点	项目现场		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好		缺件登记： 无			
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘道峰	2022.12.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：到货外包装完好，开箱到货无破损，资料齐全，型号铭牌正确，同意验收并投入使用。						
开箱负责人（签字）：李长远 日期：2022.12.27						
处理意见：无						
开箱负责人（签字）：李长远 日期：2022.12.27						
参加开箱单位及人员签字：李长远 王峰泉 刘道峰						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

3. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。