

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZXSD-XF-KX-001

工程名称	昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏电站项目	开箱日期	2022.12.16
产品来源	业主方采购	合同号	
产品名称	单晶组件	合同数量	2921
型号规格	550wp	到货数量	350
制造厂商	阿特斯阳光电力	总箱(件)数	10箱
厂商国别	中国	到货时间	2022.8.13
唛头号	/	存放地点	项目现场

检查内容		检查结果
外包装	完好	缺件登记: 无
外观检查	完好	
铭牌核对	正确	
型号核对	正确	

文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要		李军伟	2022.12.16	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全

开箱检查结论:

到货资料齐全,外包装完好,无破损,有资料,型号铭牌正确,同意扣网架的使用

开箱负责人(签字): 李军伟

日期: 2022.12.16

处理意见:

部分资料需厂家提供

开箱负责人(签字): 李军伟

日期: 2022.12.16

参加开箱单位及人员签字:

李军伟 张宁 刘金全

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: BXGF-GZSND-KX-002

工程名称	昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏电站项目		开箱日期	2022.12.24	
产品来源	甲方采购		合同号		
产品名称	组串式逆变器		合同数量	29台	
型号规格	GW50KS-M7		到货数量	4台	
制造厂商	固德威		总箱(件)数	4件	
厂商国别	中国		到货时间	2022.12.24 9:30	
唛头号	/		存放地点	项目现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	无破损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李军伟	2022.12.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 开箱过程外观完好, 无破损, 开箱完好, 资料齐全, 型号规格正确, 同意验收并办理入库手续					
处理意见:			开箱负责人(签字): 李军伟 日期: 2022.12.24		
参加开箱单位及人员签字: 李军伟 李军伟 刘金全			开箱负责人(签字): 李军伟 日期: 2022.12.24		

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 3. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: BXGF-GZSND-KX-003

工程名称	昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏电站项目	开箱日期	2022.12.30
产品来源	施工采购	合同号	
产品名称	直流电缆	合同数量	28000米
型号规格	PVI-F 1X4mm ²	到货数量	28000米
制造厂商	江苏上上电缆	总箱(件)数	5
厂商国别	中国	到货时间	11:30
唛头号	1	存放地点	项目现场

检查内容		检查结果
外包装	完好	缺件登记:
外观检查	无破损	
铭牌核对	正确	
型号核对	正确	

文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘金全	2022.12.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全

开箱检查结论: 光伏电缆外包装完好, 电缆无破损, 电缆缆芯外观符合要求, 到货资料齐全, 同意批用于本项目使用

处理意见:

无

开箱负责人(签字): 李太远 日期: 2022.12.30

开箱负责人(签字): 李太远 日期: 2022.12.30

参加开箱单位及人员签字:

刘金全 李军伟 李太远

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: BXGF-GZSND-KX-004

工程名称	昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏电站项目	开箱日期	2022.12.30
产品来源	施工方采购	合同号	
产品名称	低压交流电缆	合同数量	555#
型号规格	ZC-YJV-0.6/1KV 1X240mm ²	到货数量	555#
制造厂商	江苏上上电缆	总箱(件)数	1
厂商国别	中国	到货时间	9:30
唛头号	/	存放地点	项目现场
检查内容	检 查 结 果		

外包装	完好	缺件登记: 无
外观检查	完好	
铭牌核对	正确	
型号核对	正确	

文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘金全	2022.12.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全

开箱检查结论: 本电缆开箱检查合格, 规格完好, 尺寸正确, 资料齐全, 型号与铭牌正确, 同意投入使用, 并应做好电缆敷设记录。

开箱负责人(签字): 李军伟 日期: 2022.12.30

处理意见:

无

开箱负责人(签字): 李军伟 日期: 2022.12.30

参加开箱单位及人员签字:

李军伟

刘金全

李军伟

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: BXGF-GZSND-KX-005

工程名称	昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏电站项目		开箱日期	2022.12.30	
产品来源	施工方采购		合同号		
产品名称	低压并网柜		合同数量	3台	
型号规格	GGD(GFB)		到货数量	3台	
制造厂商	昆山兴业电气有限公司		总箱(件)数	3件	
厂商国别	中国		到货时间	15:30	
唛头号	/		存放地点	项目现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好		缺件登记: 无		
外观检查	无破损				
铭牌核对	正三角				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘金全	2022.12.30	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱, 并网柜外观完好, 内部元器件无破损, 外观尺寸符合设计厂家要求, 资料齐全, 同意拟用于本项目使用 开箱负责人(签字): 李红 日期: 2022.12.30					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 李红 日期: 2022.12.30					
参加开箱单位及人员签字: 李红 刘金全 李军伟					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 4. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。