

主要设备开箱申请表

项目名称: 江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号: SKQN-ZXCDGF01- 01

致: 州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位:

现计划于 2022 年 7 月 5 日在 金象传动厂内 地点对 逆变器 设备进行开箱检查验收, 请予安排。

附件: 《设备材料开箱检查记录表》

承包单位 (章):

项目经理: 李勇刚

日期: 2022-7-4

项目监理单位审查意见:

经审查, 具备开箱条件, 同意开箱。

项目监理单位 (章):

专业/总监理工程师: 358

日期: 2022-7-4

本表一式 4 份, 由承包单位填报, 建设管理单位存 2 份, 项目监理单位存 1 份, 承包单位存 1 份。



设备材料开箱检查记录表

工程名称: 江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号: SKQN-ZXCDGF01-KXJC-001

工程项目	江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目		开箱日期	2022. 07. 04	
产品来源	乙方采购		合同号	/	
产品名称	逆变器		合同数量	9 台	
型号规格	SG110CX-P2-CN		到货数量	9 台	
制造厂商	阳光电源股份有限公司		总箱(件)数	9 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2022. 06. 25	
唛头号	无		存放地点	项目现场	
检查内容			检查结果		
外包装	完好		缺件登记: 无		
外观检查	无破损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
备件与附件	无线通讯棒				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李晓明	6.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李晓明	6.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李晓明	6.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查,逆变器外包装完好无损,铭牌与型号核对正确,数量齐全,资料齐全,可以在本项目中投入使用。 开箱负责人(签字): 王超 日期 2022. 07. 04 处理意见: 无 开箱负责人(签字): 王超 日期 2022. 07. 04 参加开箱单位及人员签字: 王超. 李晓明.					

本表一式 4 份,由承包单位填报,建设管理单位存 2 份,项目监理单位存 1 份,承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建