

主要设备开箱申请表

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01- 02

致：州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：

现计划于 2022 年 7 月 12 日在 金象传动厂内 地点对 光伏组件 设备进行
开箱检查验收，请予安排。

附件：《设备材料开箱检查记录表》

承包单位（章）：

项目经理：

日期：2022.7.12

项目监理机构审查意见：

经审查，具备开箱条件，同意开箱。

项目监理机构（章）：

专业/总监理工程师：

日

期：2022.7.12

本表一式 4 份，由承包单位填报，建设管理单位存 2 份，项目监理机构存 1 份，承包单位存 1 份。



设备材料开箱检查记录表

工程名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-KXJC-002

工程项目	江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目	开箱日期	2022.07.12		
产品来源	乙方采购	合同号	/		
产品名称	组件	合同数量	2208 块		
型号规格	JKM550M-72HL4-Y	到货数量	2208 块		
制造厂商	江西晶科能源股份有限公司	总箱(件)数	72 箱		
厂商国别	中国	到货时间	2022.07.11		
唛头号	无	存放地点	项目现场		
检查内容		检查结果			
外包装	完好	缺件登记：无			
外观检查	无破损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
备件与附件	连接器 350, 压线钳 2 把				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	宋成以	7.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	宋成以	7.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	宋成以	7.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 经开箱检查，组件外包装完好无损，铭牌与型号核对正确，数量齐全，资料齐全，可以在本项目中投入使用。					
开箱负责人(签字)：王超 日期 2022.07.12					
处理意见： 无					
开箱负责人(签字)：王超 日期 2022.07.12					
参加开箱单位及人员签字： 王超，宋成以					

本表一式 4 份，由承包单位填报，建设管理单位存 2 份，项目监理单位存 1 份，承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建