

设备材料开箱检查记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HJGF-YHEQ-ZH-020

工程名称	崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目		开箱日期	2023.07.16	
产品来源	中铁电气化局集团第一工程有限公司		合同号	/	
产品名称	箱逆变一体机		合同数量	/	
型号规格			到货数量	2 台	
制造厂商	上能电气股份有限公司		总箱（件）数	/	
厂商国别	中国		到货时间	2023.07.16	
唛头号	/		存放地点	33 光伏区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好，无损伤	缺件登记：			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与合同要求一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	范伟		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	范伟	2023	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	范伟	7	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	范伟		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	范伟	16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：					
开箱负责人（签字）：范伟 日期：7.16					
处理意见：					
外观无损伤，无变形，与铭牌核对一致					
开箱负责人（签字）： 日期：					
参加开箱单位及人员签字：					
范伟					