

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHSW-SBKX-001

工程名称	上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目		开箱日期	2023.05.23	
产品来源	华为数字能源技术有限公司		合同号	HZPL-SW-XS-202305290	
产品名称	组串式逆变器		合同数量	12 台	
型号规格	SUN2000-300KTL-H0 SUN2000-196KTL-H0		到货数量	12 台	
制造厂商	华为		总箱(件)数	12 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2023.05.23	
唛头号			存放地点	厂区内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整	缺件登记: 合格.			
外观检查	完好、无破损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称		份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	05.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	05.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	05.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	05.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	05.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	05.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	05.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱检查合格 开箱负责人(签字): 张长钢 日期: 5.23					
处理意见:					
合格 开箱负责人(签字): 张长钢 日期: 5.23					
参加开箱单位及人员签字:					
高琰斌. 魏巍. 张长钢					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。


2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHISW-SBKX-002

工程名称	上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目		开箱日期	2023.05.27		
产品来源	通威太阳能（合肥）有限公司		合同号			
产品名称	太阳能电池组件		合同数量	6909 块		
型号规格	TW550MAP-144-H		到货数量	6909 块		
制造厂商	通威太阳能（合肥）有限公司		总箱（件）数	223 箱		
厂商国别	中国		到货时间	2023.4.16		
唛头号			存放地点	厂区内		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完整	缺件登记：无				
外观检查	完好、无破损					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称		份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：  开箱负责人（签字）：张长钢 日期：						
处理意见：  开箱负责人（签字）：张长钢 日期：						
参加开箱单位及人员签字： 						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式__份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各__份，施工项目部存__份。



扫描全能王 创建