






设备材料开箱检查记录表

编号: ZHSW-SBKX-003

工程名称	上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目		开箱日期	2023.06.21		
产品来源	扬州华鼎电器有限公司		合同号			
产品名称	干式变压器		合同数量	2 台		
型号规格	SCB12-2000/10.5		到货数量	2 台		
制造厂商	扬州华鼎电器有限公司		总箱(件)数	2 台		
厂商国别	中国		到货时间	2023.06.21		
唛头号			存放地点	厂区内		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完整	缺件登记: 无				
外观检查	完好、无破损					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称		份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论:						
			开箱负责人(签字):  日期:			
处理意见:						
			开箱负责人(签字):  日期:			
参加开箱单位及人员签字:						
  张长钢						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。



2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHSW-SBKX-004

工程名称	上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目		开箱日期	2023.06.21	
产品来源	扬州华鼎电器有限公司		合同号		
产品名称	交流金属封闭开关设备		合同数量	1 台	
型号规格	KYN28A-12		到货数量	1 台	
制造厂商	扬州华鼎电器有限公司		总箱(件)数	1 台	
厂商国别	中国		到货时间	2023.06.21	
唛头号			存放地点	厂区内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整	缺件登记: 无			
外观检查	完好、无破损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称		份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格 开箱负责人(签字):  日期:					
处理意见: 合格 开箱负责人(签字):  日期:					
参加开箱单位及人员签字: 高冷斌 张长钢					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHSW-SBKX-005

工程名称	上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目		开箱日期	2023.06.26	
产品来源	扬州华鼎电器有限公司		合同号		
产品名称	10kV 一次预制舱		合同数量	1 台	
型号规格	L×W×H=6.4*4.3*3.2m, IP55		到货数量	1 台	
制造厂商	扬州华鼎电器有限公司		总箱(件)数	1 台	
厂商国别	中国		到货时间	2023.06.26	
唛头号			存放地点	厂区内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整	缺件登记: 无			
外观检查	完好、无破损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称		份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 开箱检查合格. 魏巍 开箱负责人(签字): 张长钢 日期: 6.26					
处理意见: 合格. 张长钢 开箱负责人(签字): 魏巍 日期: 6.26					
参加开箱单位及人员签字: 高治利 张长钢 魏巍					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHSW-SBKX-006

工程名称	上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目		开箱日期	2023.06.26	
产品来源	扬州华鼎电器有限公司		合同号		
产品名称	二次设备舱		合同数量	1 台	
型号规格	L×W×H=5600*3200*3200, IP54		到货数量	1 台	
制造厂商	扬州华鼎电器有限公司		总箱(件)数	1 台	
厂商国别	中国		到货时间	2023.06.26	
唛头号			存放地点	厂区内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整	缺件登记: 无			
外观检查	完好、无破损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称		份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张长钢	5.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 开箱检查合格 开箱负责人(签字): 张长钢 日期: 6.26					
处理意见: 开箱检查合格. 开箱负责人(签字): 张长钢 日期: 6.26					
参加开箱单位及人员签字: 高国斌. 张长钢. 项阳. 魏强.					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 份, 施工项目部存 份。



扫描全能王 创建