

设备材料开箱检查记录表(阳朝地块)

编号: PLGF-GFCL-YCKX-XB-001

工程名称	平陆县100MW农光互补光伏发电项目	开箱日期	2024.03.21		
产品来源	乙供	合同号	上电材-23-0052		
产品名称	箱变	合同数量	7		
型号规格	3台 ZCS18-Z.G-3200/35	到货数量	3		
制造厂商	山东鲁能泰山电力设备有限公司	总箱(件)数	3		
厂商国别	中国	到货时间	2024.03.21		
产品编号	DG-23-0463、DG-23-0464、DG-23-0466	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	严文博	03.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	严文博	03.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	严文博	03.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	严文博	03.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	严文博	03.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	严文博	03.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	严文博	03.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 经开箱检查,外观完好,资料齐全。 开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.03.21					
处理意见: 开箱负责人(签字): 刘德文 日期: 2024.03.21					
参加开箱单位及人员签字: 孙庆龙 刘德文 张科					

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 2 份, 由施工单位留 1 份, 监理单位留 1 份。