

设备材料开箱检查记录表

编号：ZHJL-QWDZGC-KXJC-20241011

工程名称	宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024.10.11	
产品来源	宁波甬新东方电气有限公司		合同号	/	
产品名称	低压配电设备（汇流箱）		合同数量	9 台	
型号规格	XL21		到货数量	9 台	
制造厂商	宁波甬新东方电气有限公司		总箱（件）数	9 件	
厂商国别	中国		到货时间	2024.10.10	
唛头号	/		存放地点	大众广场光伏项目部	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整	良好。			
外观检查	擦伤				
铭牌核对	对应				
型号核对	符合				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份	曹建	11/10 2024	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份			☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1 份			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：经检查，该设备外包装无破损，抽查开箱看箱内外观良好，无划伤、形变，同意该批次汇流箱在车项目中安装使用。					
			开箱负责人（签字）：戚平 日期：2024.10.11		
处理意见：无。					
			开箱负责人（签字）：戚平 日期：2024.10.11		
参加开箱单位及人员签字：					
1、常州正衡监理：戚平					
2、宁波泰能电力：曹建					

注： 1. 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 一 份，施工项目部存 一 份。