

旁站记录表

工程名称：浙江干氏制冷设备有限公司 4537.5KW 分布式光伏发电项目
编号：SXJH-PZJL-20161224

日期及气候:2016 年 12 月 23 日 天气: 晴 温度: 6℃-15℃	施工单位: 嘉兴恒阳新能源科技有限公司
旁站的部位和工序: 浙江干氏制冷设备有限公司 4537.5KW 分布式光伏发电项目开关站墙体基础浇筑	
旁站开始时间: 2016.12.24 14:00	旁站结束时间: 2016.12.24 15:50
施工情况: 1.人员配备: 7 人, 满足现场施工需要; 2.材料供应: 准备充分; 3.现场布置: 符合作业指导书规定要求; 4.混凝土搅拌、捣固、下料: 机械搅拌、机械振捣; 5.安全文明措施: 措施到位, 在现场得到执行; 6.现场作业是否符合施工技术措施: 符合; 7.混凝土强度等级: C30; 监理情况: 1、检查施工单位机械人员配置情况符合要求; 2、对进场混凝土厂家进行资质确认; 3、对进场混凝土做塌落度试验、抗渗等级, 符合要求; 4、混凝土浇筑部位符合要求;	
发现问题及处理情: 施工人员未佩戴安全帽, 已要求施工方整改;	
旁站监理人员 (签字): 王瑞平 2016 年 12 月 24 日	

箱变逆变基础浇筑现场：



东方管桩（商砼）

浙江东方管桩（商砼）有限公司
预拌（商品）混凝土发货单

No 00036620

施工单位	千氏制冷			合同编号		
工程名称	千氏制冷			生产日期	2016年12月24日	
送桩地址				生产日期	12时38分	
施工部位				运距(km)		
强度等级	C30	坍落度(mm)	140-160	配合比编号	150624-05非泵	
搅拌机(楼号)	A	浇筑方式		搅拌操作员	李萍	
运输车号	08	车 次	1	本车方量(m³)	6.00	累计方量(m³) 6.00
驾 驶 员	赵富强	发 货 员	陈信标	到达时间		
技术要求	非泵			收 货 人		
备 注	1、卸货前之品质，强度由本公司负责，卸货后由于加水或施工原因而造成结构体品质不良或强度不足，本公司恕不负责。 2、送货单载明混凝土的规格、数量及重量，卸货前概由本公司负责，若有疑问请于卸料前提出。 3、本公司驾驶员对客户如有不合理要求或服务态度不佳请电告本公司。本送货单也可以作为合同数量结算。					

公司地址：绍兴市上虞区谢塘镇边盖线888号 电话：0575-82073999



