

旁站记录表

工程名称：浙江金港汽车有限公司 5354.25KWp 分布式光伏发电项目 编号：SXJH-JGQC-20161219

日期及气候：2016年12月19日 天气：晴 温度：12℃-16℃	施工单位：江苏中兴建设有限公司
旁站的部位和工序：浙江金港汽车有限公司分布式光伏电站开关站基础浇筑	
旁站开始时间：2016.12.19 12:30	旁站结束时间：2016.12.19 14:30
施工情况： 1.人员配备：5人，满足现场施工需要； 2.材料供应：准备充分； 3.现场布置：符合作业指导书规定要求； 4.混凝土搅拌、捣固、下料：机械搅拌、机械振捣； 5.安全文明措施：措施到位，在现场得到执行； 6.现场作业是否符合施工技术措施：符合； 监理情况： 1、检查施工单位机械人员配置情况符合要求； 2、对进场混凝土厂家进行资质确认； 3、对进场混凝土做塌落度试验、抗渗等级，符合要求； 4、混凝土浇筑部位符合要求；	
发现问题及处理情：	
旁站监理人员（签字）：王瑞平 2016 年 12 月 19 日	

开关站地梁基础浇筑现场：



