

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-013

日期及气候：2016年8月11日 晴	施工地点：杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村西长发电
旁站监理的部位或工序：配电房基槽开挖	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：14:00
<p>施工情况：</p> <p>1、标高有厂区的的东西道路地坪为基准点架水平仪测试，前视为 $0.68-0.11=0.57m \pm 0.00$。</p> <p>2、长 32400mm，宽 14100mm，放线的尺寸为每边向外扩 1m，长宽分别为 34400mm 和 16100mm。轴线长 34.5m，宽 7.2m，放线的尺寸为每条轴线向外扩 1m。长宽分别为 36.5m 和 9.2m。</p> <p>3、用一台大宇挖机从上午 7:00 开始工作到下午 14:00 结束。</p> <p>4、由自然地坪下挖 2m 经测量刚好达到垫层底部标高-2.400m</p>	
<p>监理情况：</p> <p style="text-align: center;">所有工作能够按照步骤进行，也能够按照图纸要求施工。</p>	
<p>发现问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>	
<p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>	
<p>备注：</p>	
施工单位： <u>常州正衡电力工程有限公司</u> 质检员： <u>蔡松博</u> 日期： <u>2016年8月11日</u>	监理单位： <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员： <u>仲</u> 日期： <u>2016年8月11日</u>

注 本表一式2份，由项目监理机构填报存2份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县伽伟光伏电站

编号：JL-PZ-0/4

日期及气候：2016年8月13日 晴	施工地点：杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村西长发屯
旁站监理的部位或工序：配电房基槽开挖	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：12:00
<p>施工情况：</p> <p>1、标高有厂区的的东西道路地坪为基准点架水平仪测试，前视为 $0.68-0.11=0.57m \pm 0.00$。</p> <p>2、长 32400mm，宽 14100mm，放线的尺寸为每边向外扩 1m，长宽分别为 34400mm 和 16100mm。轴线长 34.5m，宽 7.2m，放线的尺寸为每条轴线向外扩 1m。长宽分别为 36.5m 和 9.2m。</p> <p>3、由自然地坪下挖 2m 经测量刚好达到垫层底部标高-2.400m</p>	
<p>监理情况：</p> <p style="text-align: center;">所有工作能够按照步骤进行，也能够按照图纸要求施工。</p>	
<p>发现问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>	
<p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>	
<p>备注：</p>	
施工单位： <u>鹤岗中电安装工程有限公司</u> 质检员： <u>董松博</u> 日期： <u>2016年8月13日</u>	监理单位： <u>常州正德工程监理有限公司</u> 旁站监理人员： <u>钟杰</u> 日期： <u>2016年8月13日</u>

注 本表一式两份，由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-015

日期及气候：2016年8月15日 晴	施工地点：杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前进村西长发电
旁站监理的部位或工序：配电房基槽开挖	
旁站监理开始时间：14:00	旁站监理结束时间：16:30
<p>施工情况：</p> <p>1、标高有厂区的的东西道路地坪为基准点架水平仪测试，前视为 $0.68 - 0.11 = 0.57\text{m} \pm 0.00$。</p> <p>2、长 32400mm，宽 14100mm，放线的尺寸为每边向外扩 1m，长宽分别为 34400mm 和 16100mm。轴线长 34.5m，宽 7.2m，放线的尺寸为每条轴线向外扩 1m。长宽分别为 36.5m 和 9.2m。</p> <p>3、由自然地坪下挖 2m 经测量刚好达到垫层底部标高 -2.400m</p>	
<p>监理情况：</p> <p style="text-align: center;">所有工作能够按照步骤进行，也能够按照图纸要求施工。</p>	
<p>发现问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>	
<p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>	
<p>备注：</p>	
施工单位： <u>新瑞建设工程有限公司</u> 质检员： <u>李林</u> 日期： <u>2016年8月15日</u>	监理单位： <u>常州正源工程监理有限公司</u> 旁站监理人员： <u>仲</u> 日期： <u>2016年8月15日</u>

注 本表一式2份，由项目监理机构填报存2份。