

· 表 B · 5 旁站监理记录表

工程名称: 耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-011

|                                                                                                                                                                 |  |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| 日期及气候: 2016 年 12 月 18 日 晴 10-14℃                                                                                                                                |  | 工程地点: 耒阳淝田镇利荆村、五岳村    |  |
| 旁站监理的部位或工序: 5#地区                                                                                                                                                |  |                       |  |
| 旁站监理开始时间: 07: 30                                                                                                                                                |  | 旁站监理结束时间: 17:00       |  |
| <p>施工情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工单位施工人员 14 人, 施工员、安全员、技术员就位。</li> <li>• 施工单位项目部对现场施工人员安全和技术交底。</li> <li>• 混凝土为自拌混凝土, 等级为 C25。</li> </ul> |  |                       |  |
|                                                                              |  |                       |  |
| <p>监理情况: 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质, 均符合要求。</p> <p>2、对现场施工人员进行安全强调。</p> <p>3、检查混凝土配合比、塌落度、见证混凝土试块留置。</p> <p>4、旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。</p>                               |  |                       |  |
| 发现问题: 孔洞有树根                                                                                                                                                     |  |                       |  |
| 处理意见: 安排人员及时清理                                                                                                                                                  |  |                       |  |
| 备 注:                                                                                                                                                            |  |                       |  |
| 施工项目部: 武汉烽火富华电气有限公司                                                                                                                                             |  | 监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
| 质 检 员: _____                                                                                                                                                    |  | 旁站监理人员: 赵德生           |  |
| 日 期: 2016 年 12 月 26 日                                                                                                                                           |  | 日 期: 2016 年 12 月 18 日 |  |

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存查。