


旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JZL6-018

日期及天气：2016、12、 10	晴 4~11℃	施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序：5#箱变		
旁站监理开始时间：13 点 20 分		旁站监理结束时间：17 点 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 5#箱变高压侧 35KV 电缆头制作，现场施工人员 2 人，具有高压电工操作证书。采用 YOK-240 液压钳进行压接，满足施工需要。选用长缆电工科技股份有限公司生产的 35KV 硅橡胶户内终端，出厂合格证及检测报告齐全。铠装层已按要求接地，相序标识分明，硅橡胶冷缩套管安装规范，铜鼻子压接牢固，连接螺栓安装牢固。整个施工程序符合设计及规范要求。 		
发现的问题及处理情况： 整个施工程序符合设计及规范要求。		
旁站监理人员（签字）： 張昭武 		