

旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JZL6-020

日期及天气：2016、12 月 28 日晴东风 2~4 级 2~5℃	施工单位：国电南瑞科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站、综合楼屋面防水	
旁站监理开始时间：7 点 46 分	旁站监理结束时间：12 点 36 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 综合楼屋面防水采用鼎亚改沥青防水卷材，产品的质保证书齐全，基地平整，冷底油涂刷均匀，采用热熔法铺贴，粘结牢固，空气排尽，无空鼓，卷材铺贴平整顺直，无扭曲、皱边、翘边等现象。阴、阳角铺设加层，施工材料和设备齐全，满足施工要求。  2016-12-28 14:24	
发现的问题及处理情况： 整个施工过程符合设计要求。	
旁站监理人员（签字）： 薛生财	

