


旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JZL6-030

日期及天气：2017、1、13	晴 -2~6℃	施工单位：国电南瑞科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：开关柜电气试验		
旁站监理开始时间：下午 13 点 20 分	旁站监理结束时间：下午 17 点 30 分	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1 首先对检测单位的相关资质进行核查； 2 对现场检测人员的相关资质进行核查； 3 对检测设备的使用鉴定证书进行核查； 4 对开关柜的母排耐压、断路器断口耐压、电流互感器、电压互感器、开关柜动态性等试验进行全程监督； 5 对出示的相关检测报告进行核实； 6 对整个实验过程及实验数据进行拍照取证。		
		
发现的问题及处理情况： 整个实验过程符合设计及规范要求。		
旁站监理人员（签字）： 张昭武		

