

旁站监理记录表

工程名称：中航工业陕西飞机有限公司3.45MW分布式光伏发电项目 编号：QY-QJ-1

日期及气候:2016年08月22日 晴		工程地点：中航陕飞	
旁站监理的部位及工序： 组件安装			
旁站监理开始时间： 17：00		旁站监理结束时间： 19：00	
施工情况： 施工6人员到达现场，工器具2台准备完毕。首先我部人员对支架的平整进行检查，经合格后由施工领班作施工交底，然后开始工作。  附图			
监理情况： 现场现有我部监理人员对支架的平整垂直度进行抽查，经抽查对不合格的进行调整，再由施工人员开始安装组件作业。 我部监理人员要求施工人员对组件中的任意部位的螺丝要上紧。对以组装好的组件要求施工单位安排专门质检人员进行检查，若对有松动的地方要及时进行调整			
发生情况：			
处理意见：			
项目经理部：江阴市富仁电力设备安装有限公司		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 年 月 日		旁站监理人员（签字）： 年 月 日	

