



旁站监理记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业大棚光伏电站建设项目
 编号：SXTCCG-JLPZ026(电气)

日期及气候： 2017-7-1 晴 20/35℃	施工地点： 38. 40. 41. 42. 43. 44#
旁站监理的部位或工序： 箱变高压电缆耐压测试旁站	
旁站监理开始时间： 08:00	旁站监理结束时间： 17:00
施工情况： 1.测试人员 3 人. 2.安全员已就位 3 测试仪器：YHCX 型调频串联谐振试验装置、YH-5105 智能绝缘电阻测试仪、试验变压器控制台等； 4.测试箱变高压电缆耐压：绝缘测试、耐压测试。	
监理情况： 1.测试人员已到位； 2.安全员已到岗； 3.测试仪器良好； 4.要求按规范施工； 5.要求测试人员佩戴安全帽。 6.测试前要求进行安全技术交底。 7.要求操作人员提供证件。 8.没有发现安全隐患；	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注：（包括处理结果）：	
测试单位： 宁夏天利翔电力工程有限公司 安全员（签字）：  日 期： 2017年 7 月 / 日	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：  日 期： 2017年 7 月 / 日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

