

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-053

日期及气候: 2016.12.25	施工地点: 南丁冶村
旁站监理的部位和工序: 外线杆塔16.17土方回填	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:
施工情况: 1. 施工人数8人, 铲车一辆, 钩机一辆,	
监理情况: 1. 施工人数能满足施工要求, 2. 回填土方每40公分用钩机夯实, 3. 施工人员佩戴安全帽配带齐全, 4. 回填土方用素土, 5. 管理人员在场	
发现问题:	
处理意见:	
备注(包括处理结果):	
承包单位: _____	项目监理单位: _____
质检员: 白志辉	旁站监理人员: 张金生
日期: 2016年12月25日	日期: 2016年12月25日

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。