

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-056

日期及气候: 2016.12.29 晴, -4°-5°		施工地点: 南丁冶村	
旁站监理的部位和工序: 外线杆塔. 10. 11. 21. 23 24 基础混凝土浇筑.			
旁站监理开始时间:		旁站监理结束时间:	
施工情况: 1. 施工人数26人. 2. 振动棒一根. 3. 三轮运输车四辆. 4. 商拌混凝土. 5. 管理人员在岗.			
监理情况: 1. 商拌混凝土留试块存档. 2. 施工人数能满足施工要求 3. 振动棒振动均匀. 未漏振现象. 4. 经测量长2.3米. 宽和 钢筋笼钢筋32根. 符合设计要求. 5. 施工人员安全帽配戴安全. 6. 管理人员在岗.			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: 中国林业工程集团有限公司		项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员: 何克辉		旁站监理人员: 张金星	
日期: 2016年12月29日		日期: 2016年12月29日	

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。