

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MW 光伏发电项目

编号: ZHJL—033

日期及天气: 2017.5.14	施工单位: 河南元想建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 7#区新增的桩浇筑	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1: 7#区 新增光伏支架的桩浇筑. 2: 施工人员及设备情况 人: 24人, 小轿车一台, 提筒 12只 振动棒 1只. 3: 所用砼为商品砼, 标号为 C25. 配合比符合要求. 4: 砼浇筑振捣密实, 无漏振. 留置试块 2组. 1标, 1同.	

发现的问题及处理情况:



旁站监理人员(签字):

张元敏

2017.5.14日

注: 1. 本表由监理工作人员填写, 监理单位可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化或有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。