

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目

编号: ZHJL-----38

日期及天气: 多云 20℃-31℃

施工单位: 河南元熙建筑工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 6#区箱逆变基础砼浇筑

旁站监理开始时间: 7:20

旁站监理结束时间: 11:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1: 施工人员: 8个人.
- 2: 施工机械: 吊车1辆, 吊斗1个.
振捣棒1台, 抹子6把.
- 3: 所用砼为商品砼, 标号 C25.
坍落度为 180 ± 20 .
- 4: 砼随浇随振, 收面平整.

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):



2017.6.18

注 1 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 以便现场操作, 但表格整体格式不得变动。