

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目

旁站监理记录表

编号:

日期及气候: 2016.10.25. 晴	施工地点: 1#塔浇筑
旁站监理的部位或工序: 1#塔基浇筑现场	
旁站监理开始时间: 下午4:00	旁站监理结束时间: 下午16:00
施工情况: 施工人数: 8人. 技术人员: 1个. 搅拌机: 1台. 振捣棒: 1台. 发电机: 1台. 自拌混凝土, C30标准.	
监理情况: 人工开挖, 深度, 直径检验, 符合设计要求. 钢筋绑扎振捣时间, 符合规范要求. 接地可靠.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无	
承包单位: 广西工业设备安装集团有限公司 质 检 员: 李鸿远 日 期: 2016年10月25日	项目监理机构: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚发电项目 旁站监理人员: 张荣建 日 期: 2016年10月25日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存——